

WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Rozszerzenie cmentarza komunalnego – etap VII**” w dniu 15 grudnia br., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ww. ustawy, przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Z przedmiaru dołączonego do postępowania przetargowego wynika iż przekrój konstrukcyjny drogi wygląda następująco :

- korytowanie / wykop gr. 30 cm
- podbudowa z pospółki na powierzchni 366 m² gr. 30 cm
- warstwa konstrukcyjna drogi na powierzchni 366 m² z betonu gr. 20 cm
- nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 366 m²

Proszę o podanie klasy betonu z jakiego ma być wykonana warstwa konstrukcja drogi.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Dokumentacji – Opis techniczny (Załącznik nr 6 do SWZ), Zamawiający w ramach warstw konstrukcyjnych wymaga wykonanie stabilizacji betonowej o klasie wytrzymałości 2,5-5,0 MPa.

Z up. Burmistrza Miasta
Edyta Kałuża
(Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych)