



WR-1 / WR-2

Węzeł regulacyjny centrali N1W1 / N2W2

1. Zawór odcinający kulowy DN25 PN6
2. Zawór równoważaco-odcinający z króćcami pomiarowymi DN20
3. Zawór zwrotny sprężynowy DN20
4. Zawór 3-drogowy z siłownikiem wg automatyki centrali
5. Filtr siatkowy DN25
6. Pompa obiegowa (0,63 m3/h 2,0mH2O / 0,57 m3/h 2,0mH2O)

WR-K1

Węzeł regulacyjny centrali NK1/WK1

1. Zawór odcinający kulowy DN32 PN6
2. Zawór równoważaco-odcinający z króćcami pomiarowymi DN25
3. Zawór zwrotny sprężynowy DN20
4. Zawór 3-drogowy z siłownikiem wg automatyki centrali
5. Filtr siatkowy DN32
6. Pompa obiegowa (1,39 m3/h 2,0mH2O)

PODŁĄCZENIE ROZDZIELACZA



Rozdzielacze układu ogrzewania podłogowego wyposażone w mieszacze z pompą obiegową i automatykę producenta. Wszystkie rozdzielacze wyposażone w szafki podtynkowe.

Węzeł regulacyjny nagrzewnicy kurtyny powietrznej



LEGENDA

- INSTALACJA C.O. W POSADZCE
- COz / COp — INSTALACJA C.O.
- 0.04 — NR POMIESZCZENIA
- R.G.1 — ROZDZIELACZ OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO
- R.G.1 — ROZDZIELACZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z ZESTAWEM POMPOWO-MIESZAJĄCYM

UWAGI :

1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER BUDYNKU WSZELKIE DOMIARY ELEMENTÓW INSTALACJI C.O. NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED MONTAŻEM NA BUDOWIE
2. WSZYSTKIE PODEJŚCIA POD GRZEJNIKI RURAMI PE-xc
3. WSZYSTKIE GRZEJNIKI WYPOSAŻONE W ZAWORY TERMOSTATYCZNE ORAZ ODCINAJĄCE POWROTNE
4. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI I ROZWINIĘCIAMI INSTALACJI C.O.

SIERGIEJ studio

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Miasto i Gmina Bierutów
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

temat:
Budowa przedszkola w Bierutowie
dz. nr 74 AM , obręb 0001 Bierutów,
ul. Słowackiego, 56-420 Bierutów

główny projektant / numer uprawnień: MGR INŻ. ARCH.GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA — podpisy:

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE
projektant:
MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ 242/DOŚ/06

sprawdzający:
MGR INŻ. KATARZYNA SZTYMAR DOŚ/0354/PWBS/16

branża:	format:	skala:	data:
SANITARNA	420 × 297	---	01.2020

nazwa rysunku:
ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
1901	PW	IS	S-12	