SCHODY TERENOWE
CZERPNIA
DETAL WG RYS. D4.11

25x137x15.8

tłuczeń granitowy
frakcja 60–80mm

200,00

204,00

1b

1a

24X30X16

SCHODY
DETAL D4.7

BALUSTRADA
DETAL D4.6

4.0.02
KOMUNIKACJA
362,87 m2
P1 M1 M8 S3

4.0.03
WC
NIEPEŁNOSPR.
8,87 m2
P3 M41 S3

ISTN. WNĘKI NA OPRAWY ELEKT.

16

24X60X16

BARIERKA STALOWA
DO WYSOKOŚCI 90cm

BETON GROSZKOWANY IMPREGNOWANY

4.0.04
WC
DAMSKIE
4,36 m2
P3 M41 S3

istniejący otwór instalacyjny

4.0.05
POMIESZCZENIE
TŁUMACZY
4,77 m2
P5 M6 S8

otwór 300x150 w ścianie od otw. +3,02

4.0.07
POMIESZCZENIE
TŁUMACZY
4,44 m2
P5 M6 S8

4.0.06
KORYTARZ
1,35 m2
P1 M6 S8

4.0.16
POMIESZCZENIE
TECHNICZNE
6,62 m2
P6 M8 S7

EKRAN ELEKTRYCZNY wg.proj.
SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO

FOTEL Z SIEDZISKIEM PODNOSZONYM, TAPICEROWANY

140
miejsc

3X35X15 ŚCIANA MOBILNA DORMA VARIFLEX, Rw=56dB, CIĘŻAR 52kg/m2+CIĘŻAR WYKOŃCZENIA
WYKOŃCZENIE- PŁYTA AKUSTYCZNA GUSTAFS, FORNIR DĄB,

±0.00=204,00

OBUDOWA DNA HYDRANTU G-K

4.0.09
KORYTARZ
1,23 m2
P1 M6 S8

4.0.08
POMIESZCZENIE
TŁUMACZY
4,75 m2
P5 M6 S8

4.0.10
POMIESZCZENIE
TŁUMACZY
4,75 m2
P5 M6 S8

4.0.09
KORYTARZ
1,23 m2
P1 M6 S8

4.0.12
KORYTARZ
1,35 m2
P1 M6 S8

4.0.11
POMIESZCZENIE
TŁUMACZY
4,44 m2
P5 M6 S8

4.0.13
POMIESZCZENIE
TŁUMACZY
4,77 m2
P5 M6 S8

4.0.14
WC
MĘSKIE
4,36 m2
P3 M41 S3

4.0.15
WC
NIEPEŁNOSPR.
8,87 m2
P3 M41 S3

4.0.01
SALA AUDIO
WIZUALNA
578,10 m2
P5 M1 S3

ŚCIANKA SZKLANA EI60 WYS. 2,35m

±0.00

3.40

3.85

17a

17

ISTN. WNĘKI NA OPRAWY ELEKT.

BETON GROSZKOWANY IMPREGNOWANY

Usytuowanie
magazynu
energii

Miejsce doprowadzenia sieci komputerowej

ŚCIANA P.POŻ. PRZESUWNA MARC PID EI60 MARTECH 6350X3000 RAL 7042 LUB ROWNOWAŻNA

OTWÓR W ŚCIANIE OD +3,10 DO STROPU

3.0.08
KOMUNIKACJA
4,89 m2
P1 M1 S3

istniejący otwór instalacyjny

BETON GROSZKOWANY IMPREGNOWANY

EI30

tłuczeń granitowy
frakcja 60–80mm

wejścia kabli
rury ochronne ø160
70 cm pod poziomem terenu

1.00

25x137x14.8

203,70

LUBELSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY	Obiekt: Działka nr 225/53 obręb 0011-Dziesiąta Wieś, ark.2 ul. Dobrzańskiego 3, Lublin		
Nazwa Inwestycji: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp z magazynem energii			Data: 24.04.2023
Nazwa rysunku: Rzut kondygnacji parteru segment IV			Nr rys: 1
Branża: Elektryczna	Imię i nazwisko	Nr upr.	Skala: 1:100
Przygotował:	mgr inż. Adam Żurawski	LUB/0264/PBE/16 LUB/0367/PWBT/18	Podpis: