



Wołomin, dnia 23.05.2023 r.

## Gmina Wołomin

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN  
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

### ZP.271.20.2023

#### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 1 i ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie**, w ramach zadania pn. „Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1** : Zgodnie z SWZ Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) w zakresie potencjału kadrowego:

jednym Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych przy realizacji minimum dwóch zadań polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie bieżni o długości min. 200 m z nawierzchnią z poliuretanu i wartości robót minimum 800.000,00 zł każda.

2) w zakresie wiedzy i doświadczenia:

że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie bieżni o długości min. 200 m z nawierzchnią z poliuretanu i wartości robót minimum 800.000,00 zł każda.

W celu poszerzenia konkurencji, a tym samym zapewnieniu Zamawiającemu większej ilości ofert, wnosimy o zmianę wymagań:

1) w zakresie potencjału kadrowego:

jednym Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych przy realizacji minimum dwóch zadań polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie zewnętrznych obiektów sportowych z nawierzchnią z poliuretanu

2) w zakresie wiedzy i doświadczenia:

że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie zewnętrznych obiektów sportowych z nawierzchnią z poliuretanu.

**Pytanie 2** : W związku z ogłoszeniem przetargu, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści referencje polegające na budowie boisk sportowych wraz z bieżnią o nawierzchni poliuretanowej o wartości min. 700.000,00 zł?

#### **Odpowiedź na Pytanie nr 1 i Pytanie nr 2:**

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,

tel. (22) 763 30 00, fax. (22) 763 30 66, www.wolomin.org, e-mail: um@wolomin.org, NIP: 125-13-33-722, REGON: 013269640

Zamawiający zgodnie z art. 286 pkt 1 ustawy Pzp modyfikuje zapisy SWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w poniższym zakresie:

- a) **w zakresie potencjału kadrowego** – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- **jednym Kierownikiem budowy**, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej/konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych przy realizacji minimum dwóch zadań polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie zewnętrznych obiektów sportowych (bieżnia, boisko) o nawierzchni z poliuretanu i wartości robót minimum 700.000,00 zł każda.

**w zakresie wiedzy i doświadczenia** – zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie zewnętrznych obiektów sportowych (bieżnia, boisko) o nawierzchni z poliuretanu i wartości robót minimum 700.000,00 zł każda

**Pytanie 3:** Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

**Odpowiedź :** Zamawiający wyjaśnia, iż kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia podana zostanie po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, a przed upływem terminu wyznaczonego na otwarcie ofert.

**Pytanie 4 :** Proszę o udostępnienie badań geotechnicznych gruntu.

**Odpowiedź:** Opinia geotechniczna jest częścią projektu budowlanego (str. 5 – 15), który stanowi Załącznik do SWZ.

**Pytanie 5:** Proszę o udostępnienie PZT w formacie dwg, ponieważ są niezbędne dla rzetelnego opracowania oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada PZT w formacie dwg.

**Pytanie 6 :** Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Na ofercie spoczywa obowiązek sporządzenia oferty w sposób prawidłowy. Zamawiający zakłada że Wykonawca bieżni jako profesjonalny podmiot wyspecjalizowany w budowie zewnętrznych obiektów sportowych, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu przeprowadzi proces przygotowania oferty zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 7 :** Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź :** Zamawiający dysponuje zgłoszeniem robót budowlanych do Starosty Wołomińskiego z dnia 09.03.2023 r., objętych załączoną do SWZ dokumentacją projektową, bez sprzeciwu organu.

**Pytanie 8 :** Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

**Odpowiedź :** Dokumentacja projektowa została wykonana na aktualnej mapie do celów projektowych. Zamawiający nie ma wiedzy o innych sieciach i uzbrojeniu terenu, które mogłyby się znajdować na terenie objętym opracowaniem oprócz tych wskazanych na mapie.

**Pytanie 9 :** Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

**Odpowiedź :** Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i pojazdów ciężarowych.

**Pytanie 10:** W związku z nieuczciwymi praktykami stosowanymi do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

**Pytanie 11:** Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacji, odpowiedziach.

**Odpowiedź :** Załączony do SWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym. Na ofercie spoczywa obowiązek prawidłowej wyceny robót, na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.

**Pytanie 12 :** Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada przedmiaru robót w formacie ath.

**Pytanie 13 :** W związku z zapisem umowy (§6 ust. 18) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finansowanie realizacji przedmiotowego zadania. Jest to niezbędne do kalkulacji biznesowej.

**Odpowiedź :** Zgodnie z zapisem §6 ust. 18 Projektowanych Postanowień Umowy, Zamawiający dopuszcza Cesję wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Cesja wierzytelności przysługująca Wykonawcy od Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

**Pytanie 14 :** W związku z zapisem umowy (§6 ust. 18) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. Jest to niezbędne do kalkulacji biznesowej.

**Odpowiedź :** Zgodnie z zapisem §6 ust. 18 Projektowanych Postanowień Umowy, Zamawiający dopuszcza Cesję wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Cesja wierzytelności przysługująca Wykonawcy od Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

**Pytanie 15 :** W przedmiarze robót nie uwzględniono obrzeży rozbiegu; winno być 910 mb łącznie. Prosimy o korektę poz. 23-25.

**Pytanie 16 :** Przedmiar nie uwzględnia drenażu francuskiego uwidocznionego na rys. A3. Prosimy o korektę poz. 34 przedmiaru robót.

**Pytanie 17 :** Łączna powierzchnia nawierzchni poliuretanowej wynosi 2295,54 m<sup>2</sup>. Prosimy o korektę poz. 34 przedmiaru robót.

**Pytanie 18 :** Wg opisu technicznego ogrodzenia ma mieć wys. 1,2 m, wg przedmiaru 1,1 m. prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Pytanie 19 :** Pozycja 32, przedmiaru winna być  $7 \times 2,75 \times 0,5 = 9,63$  m<sup>2</sup>. Prosimy o korektę.

**Pytanie 20 :** Czy istniejące obrzeża są posadowione na ławach betonowych przeznaczonych do rozbiórki i utylizacji? Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź pytania 15-20 :**

Po konsultacji z projektantem Zamawiający modyfikuje załącznik do SWZ – Przedmiar robót.

**Pytanie 21 :** Z uwagi na złe praktyki w zakresie zamiany nawierzchni sportowych na etapie realizacji inwestycji zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający zweryfikował już na etapie składania ofert oferowaną nawierzchnię poliuretanową bieżni lekkoatletycznej. Powyższe uchroni Zamawiającego przed zamianą

nawierzchni na gorsze rozwiązania i da pewność, iż wykonawca posiada autoryzację producenta nawierzchni.

Mając na uwadze powyższe wnosimy, aby Zamawiający żądał do oferty jako przedmiotowe środki dowodowe dokumenty wymienione w zmienionej dokumentacji projektowej pkt VI.2.1 tj.:

- 1) Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.
- 2) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone przez Zamawiającego cechy funkcjonalne.
- 3) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.
- 4) Atesty Higieniczne PZH lub równoważne poliuretanu oraz granulatów.
- 5) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.
- 6) Kompletny raport z badań WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium określający kategorię.
- 7) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
- 8) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
- 9) Próbką oferowanej nawierzchni poliuretanowej z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
- 10) Próbką granulatu EPDM z oznaczeniem producenta, który zostanie wykorzystany do wykonania nawierzchni.

**Pytanie 22:** W związku z ukazaniem się w/w przetargu prosimy o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego wykonania nawierzchni poliuretanowej dla bieżni lekkoatletycznej.

W załączniku nr 1 1A projekt a dokładnie w pliku „Opis STWIOR OgBud na str. 26 oraz w pliku „Wołomin projekt uzupełnienie 2022.06.06” na str. 28, Zamawiający wskazał wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej typu „Sandwich” wraz z wykazem wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowej, z kolei w SWZ w zakresie przedmiotowych środków dowodowych brak wskazania takiego wymogu.

Zwracamy uwagę, że określone w dokumentacji przetargowej parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej dają możliwość zainstalowania wszystkich możliwych, dostępnych na rynku nawierzchni poliuretanowych, w tym nawierzchni pochodzenia chińskiego czy tureckiego, co z kolei naraża Zamawiającego na zastosowanie gorszych jakościowo produktów, ale i eliminuje z udziału w postępowaniu firmy, które dysponują produktami lepszymi i bardziej wytrzymałymi.

W zakresie przedmiotowych środków dowodowych, prosimy o rozpatrzenie kwestii wymagania dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowej do oferty, jako przedmiotowe środki dowodowe. Wymaganie dokumentów celem weryfikacji oferowanej nawierzchni daje gwarancję Zamawiającemu, że Wykonawca przyjmuje do oferty produkty odpowiadające wymaganiom Zamawiającego oraz posiada wiedzę i doświadczenie w jej instalacji.

Nasza wieloletnia obserwacja realizowanych obiektów sportowych potwierdza często złą jakość wykonania - w szczególności zaobserwowano zmiany dokonywane w trakcie realizacji przez Wykonawców, w zakresie technologii wykonania, co znacznie obniża jakość realizowanych obiektów sportowych i konieczność ich naprawy po krótkim czasie użytkowania.

Brak żądania dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań w praktyce doprowadza do sytuacji, w której podmioty sporządzają ofertę kalkulując materiały niskiej jakości, często nie spełniające wymogów i norm. Nie jest to sytuacja korzystna dla Zamawiającego, bo naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niewłaściwe wykonanie robót niejednokrotnie skutkujące koniecznością rozwiązania umowy.

Jednocześnie należy podkreślić, że **wymaganie dokumentów** dotyczących nawierzchni (będącej głównym elementem przedmiotowego postępowania) na etapie postępowania przetargowego zapewni, że wszyscy Wykonawcy przyjmą tożsame jakościowo produkty, co również **przełoży się na jakość wykonania całej inwestycji i realną konkurencyjność ofert.**

W związku z powyższym, mając na celu wysoką jakość oferowanej nawierzchni, jak i całego przedmiotowego

zadania, sugerujemy uszczegółowienie wymaganych parametrów nawierzchni poliuretanowych oraz wymaganie jako przedmiotowe środki dowodowe dokumentów dla nawierzchni poliuretanowej wskazanych - poniżej, tj.:

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej:

Parametry	Wymagania
Grubość całkowita (podstawowa)	Min. 13 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	0,65- 0,85 MPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu	43 – 60 %
Tłumienie energii (23°)	35 – 38 %
Odkształcenie pionowe (23°)	1,8 – 2,1 mm
Tarcie TRRL	50 – 59

**Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty, jako przedmiotowe środki dowodowe:**

1. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone przez Zamawiającego cechy funkcjonalne.
3. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.
4. Atesty Higieniczne PZH lub równoważne poliuretanu oraz granulatu.
5. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.
6. Kompletny raport z badań WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium określający kategorię.
7. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
8. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
9. Próbką oferowanej nawierzchni poliuretanowej z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
10. Próbką granulatu EPDM z oznaczeniem producenta, który zostanie wykorzystany do wykonania nawierzchni.

**Zgoda na powyższe uchroni Zamawiającego przed zamianą nawierzchni na gorsze rozwiązania na etapie wbudowania materiałów, co jest często praktykowane w przypadku braku wymagania dokumentów do nawierzchni syntetycznych **na etapie postępowania przetargowego, a jednocześnie zapewni możliwość udziału w postępowaniu firmom, które posiadają w swojej ofercie produkty wyższej jakości, posiadają doświadczenie w budownictwie strikte sportowym z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.****

Ponadto prosimy o dopuszczenie jako rozwiązanie równoważne podbudowy z betonu cementowego o grubości min. 15cm i klasie C25/30 W8 F150 zbrojonego włóknem polipropylenowym w ilości min.1 kg/m<sup>3</sup> w miejsce podbudowy asfaltowej.

Z uwagi na wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich na podbudowie asfaltowej (ewentualnie podbudowy betonowej) wnosimy o przedłużenie terminu realizacji do 6 miesięcy. Podbudowa asfaltowa ze względów technologicznych musi miesiąc przed startem układania nawierzchni PU odleżeć. Ponadto wskazujemy, że przesunięcie terminu do 6 miesięcy może być nie wystarczające ponieważ kolejnym czynnikiem są warunki pogodowe do wykonywania nawierzchni poliuretanowych, zgodnie z wytycznymi producentów tych nawierzchni temperatura, w której powinno się układać PU to przedział +10 do +30 oC oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. W przypadku podłoża temperatura musi wynosić co najmniej

30C powyżej bieżącej temperatury punktu rosy. W związku z powyższym takich nawierzchni nie powinno się układać od października do marca.

### **Odpowiedź na pytanie 21 i 22:**

Po konsultacji z projektantem, Zamawiający modyfikuje załącznik do SWZ – Projekt, w zakresie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

1. Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej:
  - 1) Grubość min. 13 mm
  - 2) Wytrzymałość na rozciąganie: 0,65 – 0,90 MPa
  - 3) Wydłużenie przy rozciąganiu: min. 43%
  - 4) Współczynnik tarcia: 50 – 59 TRRL
  - 5) Odształcenie pionowe w 23<sup>0</sup>C: 1,8 – 2,2 mm
  - 6) Pochłanianie wstrząsów w temp. 23<sup>0</sup>C: 37 – 40
2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:
  - 1) Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.
  - 2) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone przez Zamawiającego cechy funkcjonalne.
  - 3) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.
  - 4) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.
  - 5) Kompletny raport z badań WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium określający kategorię.
  - 6) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
  - 7) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
1. Na etapie realizacji po podpisaniu umowy i przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
  - 1) Próbkę oferowanej nawierzchni poliuretanowej z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
  - 2) Próbkę granulatu EPDM z oznaczeniem producenta, który zostanie wykorzystany do wykonania nawierzchni.
2. Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne wykonanie podbudowy z betonu o grubości min. 15 cm i klasie C25/30 W8 F150. W przypadku jeżeli Wykonawcy będą wyceniać beton, należy pod nim również wykonać warstwę izolacyjną z folii o grubości min. 3 mm.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 miesięcy.

Na podstawie art. 286 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., 1710 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin informuje, że dokonyuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia XIV pkt 3 :

### **Było**

### **XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na **Formularzu Ofertowym** – zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ**.

**Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:**

1) **oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;**

Oświadczenia składają odrębnie:

- a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 2 do SWZ**);
  - b) podmiot inny, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy (**załącznik nr 7 do SWZ**);
- 2) **oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 8 do SWZ);**
- 3) **zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 6 do SWZ);**
- 4) **dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);**
- 5) **dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa.**
- 6) **Kosztorys ofertowy**

Poprawiono na :

**XIVOPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na **Formularzu Ofertowym** – zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ**.

**Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:**

- 1) **oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;**
- Oświadczenia składają odrębnie:
- a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 2 do SWZ**);
  - b) podmiot inny, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy (**załącznik nr 7 do SWZ**);
- 2) **oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 8 do SWZ);**
- 3) **zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 6 do SWZ);**
- 4) **dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy);**
- 5) **dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa.**
- 6) **Kosztorys ofertowy**
- 7) **Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni.**

- 8) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone przez Zamawiającego cechy funkcjonalne.
- 9) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.
- 10) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.
- 11) Kompletny raport z badań WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium określający kategorię.
- 12) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
- 13) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

Z up. Burmistrza  
**Dariusz Szymanowski**  
*Zastępca Burmistrza*

W załączeniu :

- 1) Zmodyfikowany Przedmiar
- 2) Zmodyfikowana STWiOR