




Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

RZ.3.6.434.35.2021.JJ



Sanok, dnia 25 maja 2021 r.

Gmina Sanok  
ul. Kościuszki 23  
38-500 Sanok

W nawiązaniu do pisma znak: GKI.7011.23.2021 z dnia 11.05.2021 r. dot. określenia warunków przekroczenia cieku wodnego –dz. nr ew. 1884/2 obręb Posada, jedn. ewidencyjna Sanok -M kanalizacją sanitarną (rurociąg tłoczny) i siecią wodociągową Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Sanoku informuje:

1. Ciek naturalny bez nazwy – dz. nr ew. 1884/2 na przedmiotowym odcinku jest zarurowany i oznaczony na mapie ewidencyjnej - kd 1500. Głębokość posadowienia rury w miejscu przekroczenia licząc od górnej krawędzi rurociągu do pow. terenu wynosi nie mniej niż 3,0 m (określono na podstawie punktów wysokościowych na mapach ewidencyjnych).
2. Przekroczenie cieku naturalnego Wp „bez nazwy” –dz. nr ew. 1884/2 należy wykonać nad zarurowanym cieką metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej długości min 12 m (po 6 m od osi rurociągu).
3. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy ciek jest zarurowany, a głębokość posadowienia rurociągu w miejscu przekroczenia licząc od górnej krawędzi rurociągu do pow. terenu wynosi ok 3,0 m dopuszcza się wykonanie przekroczenia metodą rozkopu nad zarurowanym cieką naturalnym.
4. Miejsca przekroczenia zarurowanego cieku w operacji wodnoprawnym określić za pomocą współrzędnych geodezyjnych.

Ponadto informujemy, że:

1. W myśl art. 389 pkt 6, pkt. 9 w związku z art. 17, ust. 1 pkt 3, lit. b ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624) na przedmiotową inwestycję wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne.
2. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy Prawo wodne organem właściwym w sprawie pozwoleń wodnoprawnych jest Dyrektor Zlewni Wód Polskich.
3. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy uzyskać w formie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi po uzyskaniu w/w decyzji pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 261 ust. 4 Prawa Wodnego.

Otrzymują:

1. adresat *PRODO*
2. A/a

Kierownik  
Nadzoru Wodnego  
*Robert Stramecki*

Do wiadomości:

1. ZZ Przemysł

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Nadzór Wodny w Sanoku  
ul. Piłsudskiego 10, 38-500 Sanok  
tel.: +48 (13) 460 89 70 | faks: +48 (13) 464 18 76 wew. 81 | e-mail: nw-sanok@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)