
Zb
H
Kz
W1
Ł1
Ł2
W2
Ł3
Ł4
H6
Ł5
1:100
1:1000

OZNACZENIE PROFILU: Zb

POZIOM PORóWNAWCZY 325.00 m n.p.m.

	Zb	Kz	H	W1	Ł1	Ł2	W2	Ł3	Ł4	H6	Ł5
	Zbiornik nadziemny ø5.0m Proj. połączenie z przewodem ø125, Rz.o.=332.40	Komora zasuw szer.=2.0m	Hydrofornia	Komora zasuw szer.=2.0m	Łuk Proj. kan. san. ø160, Rz.d.=332.14 Ogrodzenie	Łuk	Proj. kan. san., Rz.d.=334.34 Obejma z nawiertką ø125/63 Proj. połączenie z przewodem Zpk2 ø63, Rz.o.=334.07	Łuk	Łuk	Hydrant nadziemny	Łuk
RZĘDNA TERENU PROJ.	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.50	335.70	336.60	336.10	337.60	338.00
RZĘDNA TERENU ISTN.	333.70	334.05	334.30	333.80	333.60	334.50	335.70	336.60	336.10	337.60	338.00
RZĘDNA OSI PRZEWODU	332.40	332.50	332.50	332.50	332.50	332.89	334.07	335.10	334.60	336.10	336.50
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.60	1.50	1.50	1.50	1.50	1.61	1.63	1.50	1.50	1.50	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI		20.2‰ 5.0m			0 ‰ 8.0	30.9 ‰ 13.0		28‰ 79.0m	7.0 70.3 ‰	48.2 ‰ 31.0m	28.7 ‰ 14.0
ŚREDNICA, MATERIAŁ											
ODLEGŁOŚCI	0.0	5.0	8.0	12.0	13.0	25.0	67.0	104.0	111.0	142.0	156.0
	0	5.0	3.0	4.0	1.0	13.0	42.0	37.0 1	7.0	31.0	14.0

47.9 ‰

29.0


Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 335.00 m n.p.m.
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 345.00 m n.p.m.
Ł6
Ł7
Z1
W3
W4
W5
Ł8
Ł9
W6
H7
Ł10
W7
Ł11
W8
Ł12
Ł13
Ł14
Ł15
W9
W10
H8
W11
Proj. kan. san., Rz.d.=337.23
Łuk
Łuk
Proj. kan. san., Rz.d.=342.09
Trójnik równoprzelotowy
Zasuwa Ø125
Obejma z nawiertką Ø125/32
Proj. połączenie z przewodem B5 Ø32, Rz.o.=348.90
Obejma z nawiertką Ø125/32
Proj. połączenie z przewodem B6 Ø32, Rz.o.=349.00
Łuk
Kan. san.
Kan. san.
Proj. kan. san., Rz.d.=349.16
Łuk
Obejma z nawiertką Ø125/32
Proj. połączenie z przewodem B7 Ø32, Rz.o.=350.90
Hydrant nadziemny
Łuk
Obejma z nawiertką Ø125/32
Proj. połączenie z przewodem B8 Ø32, Rz.o.=351.50
Kan. san.
Proj. kan. san., Rz.d.=352.27
Łuk
Obejma z nawiertką Ø125/63
Proj. połączenie z przewodem Zpk3 Ø63, Rz.o.=352.90
Łuk
Wod. Ø32, niecz., Rz.o.=352.79
Łuk
Łuk
Łuk
Obejma z nawiertką Ø125/32
Proj. połączenie z przewodem B11 Ø32, Rz.o.=356.00
Obejma z nawiertką Ø125/32
Proj. połączenie z przewodem B12 Ø32, Rz.o.=355.90
Hydrant nadziemny
Obejma z nawiertką Ø125/63
Proj. połączenie z przewodem Zpk4 Ø63, Rz.o.=358.50
Wod. Ø63, Rz.o.=358.35
339.40 343.30 348.90 348.90 350.40 350.50 350.50 351.20 352.40 352.50 353.00 353.20 354.50 354.40 354.50 356.40 356.70 357.20 357.50 357.40 357.80 360.00
339.40 343.30 348.90 348.90 350.40 350.50 350.50 351.20 352.40 352.50 353.00 353.20 354.50 354.40 354.50 356.40 356.70 357.20 357.50 357.40 357.80 360.00
337.90 341.70 347.20 347.40 348.90 349.00 349.00 349.70 350.90 351.00 351.30 351.50 353.00 352.90 353.00 354.90 355.20 355.70 356.00 355.90 356.30 358.50
1.50 1.60 1.70 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.70 1.70 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
125.5 ‰
29.0m
30.0m
193.5 ‰
28.0
1.0
193.2 ‰
36.0m
6.5 ‰
15.0
1.0
0
45.8 ‰
15.0
66.9 ‰
18.0
2.0
50.0
48.5
6.0
3.0
61.8
71.8 ‰
18.0
3.0
27.1
21.6 ‰
3.0
4.0
16.0
6.2 ‰
48.0m
44.9 ‰
11.0
11.2 ‰
27.0m
8.0
12.4 ‰
27.4 ‰
15.0
150.1 ‰
15.0
Ø125 L=651.0m
186.0 216.0 244.0 245.0 282.0 297.0 298.0 314.0 332.0 334.0 340.0 343.0 361.0 365.0 368.0 384.0 432.0 443.0 470.0 478.0 493.0 507.0
30.0
2
28.0
1.0
36.0
15.0
1.0
3
15.0
18.0
2.0
6.0
3.0
18.0
3.0
4.0
16.0
4
48.0
11.0
27.0
8.0
15.0
15.0
5
Ł6
Ł7
W3
Z1
W4
W5
Ł8
Ł9
W6
H7
Ł10
W7
Ł11
W8
Ł12
Ł13
Ł14
Ł15
W9
W10
H8
W11


Ł17
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 350.00 m n.p.m.
Ł16
Rura ochronna
ø250, L=11.0m
Ł18
Ł19
Ł20
ZD.2
H9
Z2
Ł21
Ł22
B3
W2.1, Zpk2
Z4
W2.1
Ł23
B4
Z3
W2
Droga asfalt. szer.=6.5m
Kabel energ.
Proj. kan. san. ø63, Rz.d.=358.16
Łuk
Wod. ø63, Rz.o.=362.06
Kabel energ.
Proj. kan. san., Rz.d.=362.26
Odpow.
Hydrant nadziemny
Zasuwa
Wod. ø63, Rz.o.=365.55
Budynek
Obejma z nawiertką ø125/63
Proj. połączenie z przewodem Zb ø125, Rz.o.=334.07
Zpk2
331.00m
n.p.m.
Obejma z nawiertką ø63/32
Proj. połączenie z przewodem B4 ø32, Rz.o.=349.00
Proj. kan. san. ø160, Rz.d.=349.46
Zaślepka kołnierz.
Obejma z nawiertką ø63/32
Proj. połączenie z przewodem Zpk2 ø63, Rz.o.=349.00
B4
340.00m
n.p.m.
360.00 364.40 364.70 364.50 364.50 364.70 364.80 364.90 367.80 368.10 366.80
360.00 364.40 364.70 364.50 364.50 364.70 364.80 364.90 367.80 368.10 366.80
358.50 362.59 363.20 363.00 363.00 363.00 363.30 363.40 366.30 366.60 365.30
1.50 1.81 1.50 1.50 1.50 1.70 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
335.70 335.90 349.80 350.30 350.80 351.10
335.70 335.90 349.80 350.30 350.80 351.10
334.07 334.40 348.30 348.80 349.00 349.30
1.63 1.50 1.50 1.50 1.80 1.80
350.80 350.90 351.20 351.60
350.80 350.90 351.20 351.60
349.00 349.40 349.70 350.10
1.80 1.50 1.50 1.50
0 ‰ 22.0m
72.8 ‰ 56.0m
75‰ 8.0
12.5 ‰ 16.0
0 ‰ 17.0
12.7 ‰ 24.0
50 ‰ 2.0
48.2 ‰ 69.0m
6.6 ‰ 45.0m
184 ‰ 7.0
339.1‰ 1.0m
172.3 ‰ 81.0m
188 ‰ 3.0
401.4‰ 1.0m
24.8 ‰ 12.0
69.9 6.0
ø63 L=123.0m
ø63 L=90.0m
ø32
530.0 586.0 594.0 610.0 626.0 627.0 651.0 653.0 721.0 767.0 774.0
0.0 1.0 82.0 84.0 87.0 90.0
0.0 1.0 13.0 19.0
22.0 56.0 8.0 16.0 16.0 1.0 24.0 2.0 69.0 45.0 7.0
1.0 81.0 3.0 2.0 3.0
1.0 12.0 6.0
6
7
Ł16 Ł17 Ł18 Ł19 ZD.2 Ł20 H9 Z2 Ł21 Ł22 B3
W2 Z3 W2.1 Zpk2
W2.1 Z4 Ł23 B4



W4 Z5 Ł24 B5
Obejma z nawiertką ø125/32
Proj. połączenie z przewodem Zb ø125, Rz.o.=348.90
Wod. ø32, Rz.o.=349.08
Wod. ø32, Rz.o.=349.55
Zasuwa
Łuk
Budynek
340.00m n.p.m.
ø32
W5 Z6 Ł25 B6
Obejma z nawiertką ø125/32
Proj. połączenie z przewodem Zb ø125, Rz.o.=349.00
Kan. deszcz.
W6 Z7 Ł26 B7
Obejma z nawiertką ø125/32
Proj. połączenie z przewodem Zb ø125, Rz.o.=350.90
Kan.
W7 Z8 B8
Obejma z nawiertką ø125/32
Proj. połączenie z przewodem Zb ø125, Rz.o.=351.50
Proj. kan. ø160, Rz.d.=351.76
W8 Ł27 W12 W12.1 Zpk3
Obejma z nawiertką ø125/63
Proj. połączenie z przewodem Zb ø125, Rz.o.=352.90
Wod. lokalny ø32, Rz.o.=349.87
Obejma z nawiertką ø63/32
Proj. połączenie z przewodem B9 ø32, Rz.o.=350.00
Proj. połączenie z przewodem B10 ø32, Rz.o.=350.00
Zasuwa
Wod. ø32, Rz.o.=349.86
ø63 L=44.0m
106.9 ‰
35.5 ‰
W12 Z9 B9
Obejma z nawiertką ø63/32
Proj. połączenie z przewodem Zpk3 ø63, Rz.o.=350.00
W12.1 Z10 B10
Obejma z nawiertką ø63/32
Proj. połączenie z przewodem Zpk3 ø63, Rz.o.=350.00
W9 Z11 B11
Obejma z nawiertką ø125/32
Proj. połączenie z przewodem Zb ø125, Rz.o.=356.00
Wod. ø63, Rz.o.=355.90
Droga asfalt. szer.=3.5m
Kabel
Rura ochronna
ø90, L=12.0m
345.00m n.p.m.
ø32 L=33.0m
36.3 ‰
W10 Z12 Ł28 B12
Obejma z nawiertką ø125/32
Proj. połączenie z przewodem Zb ø125, Rz.o.=355.90
ø32 L=37.0m
W11 W11.1 Zpk4
Obejma z nawiertką ø125/63
Proj. połączenie z przewodem Zb ø125, Rz.o.=358.50
Obejma z nawiertką ø63/32
Proj. połączenie z przewodem B12 ø32, Rz.o.=358.50
Zaślepka kołnierz.
Proj. kan. san., Rz.d.=358.03
350.00m n.p.m.
ø63


Ł29
B13
Z13
W11.1
Obejma z nawiertką Ø63/32
Proj. połączenie z przewodem Zpk4 Ø63, Rz.o.=358.50
Proj. kan. san., Rz.d.=358.03
Zasuwa
Łuk
Budynek
B13
350.00m
n.p.m.
360.00 360.00 360.30 362.00 363.50 363.50
360.00 360.00 360.30 362.00 363.50 363.50
358.50 358.50 358.50 360.00 362.00 362.00
1.50 1.50 1.80 2.00 1.50 1.50
0 %34475.7 ‰ 0
3.0m 4.0 26.0m 3.0
Ø32 L=37.0m
0.0 1.0 3.0 8.0 34.0 37.0
1.0 2.0 4.0 26.0 3.0
0
W11.1
Z13
Ł29
B13

FIRMA: Zakład Usług Projektowych W. Kalamarz w Przeworsku

TEMAT: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sanok i Stróże Wielkie

TREŚĆ RYSUNKU: Profil podłużny wodociągu

SKALA 1:100/1000

	imię i nazwisko	specj.	nr upr.	podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Kosior	sieci sanit.	12/98	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Janusz Mokrzycki	sieci sanit	PDK/0032/ POOS/04	
OPRACOWALI:	mgr inż. Aleksandra Piłat	sieci sanit	-	
	mgr inż. Grzegorz Kordas	sieci sanit	-	

BRANŻA sanitarna

NUMER RYSUNKU 2.2

UMOWA

DATA 08-2022

STADIUM PB