

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna, że referencje dotyczące Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w skład, których wchodzić będą frakcje biomasy i które wywodzą się z technologii spalania biomasy są referencjami o charakterze zbieżnym z charakterem usługi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż referencje dotyczące Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w skład, których wchodzić będą frakcje biomasy i które wywodzą się z technologii spalania biomasy zostaną uznane jako zbieżne z charakterem usługi.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje i dostarczy wraz z danymi wejściowymi załączniki typu: prawo dysponowania gruntem, posiadane koncesja, Umowa Spółki itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż dostarczy Wykonawcy załączniki typu: prawo dysponowania gruntem, posiadane koncesja, Umowa Spółki.

**Pytanie nr 3**

Wnioskujemy, iż budowa drugiego kotła oznacza, że Zamawiający posiada projekt lub koncepcję. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako daną wejściową udostępni te dane, lub że koncepcja ma zostać wykonana w ramach SW.

**Odpowiedź:**

Zamawiający jest w trakcie procedury zlecenia wykonania koncepcji wraz z dostosowaniem Projektu Funkcjonalno-Użytkowego. Przewidywany czas wykonania przypada na przełom miesięcy październik – listopad 2024 r. Po uzyskaniu dokumentacji, Zamawiający udostępni ją wybranemu do realizacji zadania Wykonawcy.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o informację jaka jest moc planowanego do zainstalowania kotła oraz jakie źródło kocioł ten ma zastąpić (dotyczy zakresu związanego z audytem).

**Odpowiedź:**

Moc znamionowa planowanego do zainstalowania kotła wynosi 12,5 MW. Nowa instalacja znacząco ograniczy pracę kotła opalanego węglem.