

**Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez
Zamawiającego
19 lipca 2024 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3**

Treść pytania przesłanego drogą elektroniczną 19 lipca 2024 r. oraz udzielona odpowiedź:

Pytanie 1:

W projekcie mamy informację o remoncie piłkochwyłów za bramkami. Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie prac związanych z remontem istniejących piłkochwyłów. Jeśli tak, to proszę o określenie zakresu tych prac, wysokości piłkochwyłów, długości, jaki rodzaj siatki należy zastosować.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć: oczyszczenie i malowanie 7 istniejących słupków o wysokości 5 m oraz wymianę siatki piłkochwytu o wysokości 2 m i szerokości 60m , wielkość oczka siatki : 4,5 x 4,5 cm, grubość siatki: 4mm.

Dokonana zmiana treści SWZ jest nieistotna dla sporządzenia oferty, nie wymaga dodatkowego czasu, nie wymaga zmiany terminu otwarcia ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie czy należy zastosować podmurówkę betonową przy ogrodzeniu o wys.2m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie należy zastosować podmurówki betonowej przy ogrodzeniu

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.