

Nasz znak DAI: 0867 / W / 24

Kostrzyn nad Odrą, 18.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę 5 szt. kompaktowych węzłów ciepłych z przeznaczeniem do obiektów w Kostrzynie nad Odrą

W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy istnieje możliwość zastosowania zaworów i siłowników (c.o. i c.w.u.) zamiennych do zaworów regulacyjnych Danfoss typu VM 2 z siłownikami AMV 20 dla c.o. i AMV 33 dla c.w.u.

Odpowiedź: Ze względu na posiadane zapasy awaryjne urządzeń, nie ma możliwości zastosowania innych zaworów i siłowników niż wskazane w warunkach technicznych doboru węzłów.

Pytanie 2. czy dysponujecie również dokumentacją projektową zamawianych węzłów? Jeśli tak proszę o przesłanie projektów, zestawień materiałowych.

Odpowiedź: Do oferenta należy wykonanie dokumentacji DTR węzła i dobór urządzeń **kompaktowego** węzła cieplnego.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian z wyjątkiem zapisów będących konsekwencją udzielonych odpowiedzi.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Olgierd Kłapoczek