

Do Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00373432/01 z dnia 2023-08-30

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pn. SUKCESYWNE DOSTAWY BLOCKÓW BETONOWYCH TYPU „LEGO”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023.1605) Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści (*pisownia oryginalna*):

Pytanie:

Witam,


proszę o podanie wymiarów wypustów i wymiary ich rozmieszczenia na bloczku betonowym Lego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiary między zębami to 16,5 cm a między krawędziami to 8 cm. Wypust ma podstawę o boku 13,5 cm i górną o boku 6,5 cm. Skośne ściany mają długość 7 cm. 7 cm to nie wysokość. Dodatkowo powyższe dane zostały zamieszczone na rysunku stanowiącym załącznik do odpowiedzi pt. „Zwymiarowany bloczek”.

Podpis Zamawiającego

PROKURENT
Ewelina Staniewicz



Przekrój boczny

