

LEGENDA

- projektowany kabel YAKXS 4x35 sieci oświetlenia ulicy + FeZn 25x4
- projektowane uziemienie - uziom szpilkowy FeZn M18
- projektowany słup stalowy, ocynkowany, wkopywany oświetlenia przejścia
- projektowana oprawa oświetleniowa z źródłem światła LED, II kl., IP66, ochrona PP 10kV, 35W
- (35 m) / (29 m) - długość kabla zasilającego pomiędzy dwoma punktami świetlnymi
- długość wykopu
- 6A - projektowane złącze bezpiecznikowe IZK z wkładką bezpiecznikową
- P E O - projektowane Punktowe elementy odblaskowe PEO, zasilane z sieci poprzez zasilacz 230/24V

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem,
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych, protokole z narady koordynacyjnej i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

PRZEKRÓJ PRZEZ
WYKOP KABLOWY



1 - kabel YAKXS 4x35

Schemat ideowy słupa oświetleniowegO





- zerowanie słupów linką LYCU 10mm²

PROKADIA
Ligonia 3H, 44-351 Turza Śląska
NIP: 6393038226, Regon: 240662676
prokadia@prokadia.pl

OBIEKT: SIEĆ OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH		PROJEKTOWAŁ: br. elektryczna	mgr inż. Marcin Tront nr upr. SLK/3640/PWOE/11
NAZWA PROJEKTU: Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie			
RYSUNEK: Schemat ideowy zasilania w energię			
INWESTOR	Miasto i Gmina Sztum, Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39		
LOKALIZACJA	Czernin, 82-400, ul. Reymonta, działki: 125/321		
SKALA: 1:500	DATA: 07.2021	NR RYSUNKU:	E-03