

KPZ.271.49.2023

Ostrołęka, dnia 13.10.2023 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim przy ulicy gen. Romualda Traugutta w Ostrołęce**” prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:


Pytanie

W związku z chęcią udziału w postępowaniu prosimy o przedstawienie widoku słupa dekoracyjnego bądź uszczegółowienie na czym ma polegać wspomniana „dekoracja”.

Odpowiedź: Jest to omyłka pisarska. Słupy do wbudowania zgodnie z SWZ tj.:

- stosować słupy aluminiowe anodowane o przekroju okrągłym z uwzględnieniem specjalnych powłok antyreklamowych (wysokość powłoki do 2 m od podstawy) oraz powłok z elastomeru poliuretanowego (wysokość powłoki do 0,50 m od podstawy),
- kolor słupów: w kolorze czarnego szczotkowanego aluminium (mat), uprzednio uzgodniony z Zamawiającym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta