

Kraków, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Adm.VI.262/2/2023

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. „Malowanie pomieszczeń II piętra budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Krakowie przy ul. Rakowickiej 10”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Zamawiający) udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie:**

Po takich pracach ściany nie będą przygotowane do malowania i naszym zdaniem wymagały by przespachlowania, co nie jest uwzględnione w przedmiarze. Dodatkowo po szpachlowaniu należało by je zagruntować. Bardzo proszę o sprecyzowanie jak Wymagacie by było to zrobione.

**Odpowiedź:**

Wszelkie nakłady związane z przygotowaniem ścian pod malowanie należy ująć w poz.1.1 i 1.3, które dotyczą „Przecierania istniejących tynków wewnętrznych”, oraz „Przygotowania powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku”. Przecieranie czyli przespachlowanie jest wprost zapisane w poz.1.1

Nakłady związane z gruntowaniem powierzchni pod malowanie należy ująć w poz.1.4

**Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią SWZ. Wyjaśnienia treści SWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
Marłusz Kawa