

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 25.04.2024 r.

Nr postępowania: **BZP.2712.2.2024.PM**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej
prowadzonego postępowania)

**INFORMACJA NR 7
Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych i innych prac oraz czynności w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespołu szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 69:

Proszę o uszczegółowienie wymagań Zamawiającego dotyczących Harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego, o którym mowa w par. 7 ust. 2, pkt 7. Projektowanych postanowień umowy. W jaki sposób ma być wyznaczona i pokazana ścieżka krytyczna realizacji zadania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby ścieżka krytyczna była wyznaczona jako wynik analizy następstw realizacji poszczególnych zadań stanowiących elementy częściowe odbioru robót w formie wykresu Gantta. Przez Wykres Gantta należy rozumieć narzędzie do zarządzania realizacją zadania, które ilustruje prace ukończone w okresie czasu w stosunku do czasu zaplanowanego na pracę. Ma on mieć dwie sekcje: lewą stronę przedstawiającą listę zadań oraz prawą stronę zawierającą oś czasu z paskami harmonogramu, które wizualizują prace. Wykres Gantta będzie zawierał daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, przypisane koszty do poszczególnych zadań, zależności między zadaniami oraz ewentualnie kamienie milowe. Do stworzenia takiego harmonogramu służą ogólnie dostępne programy, np. MS PROJECT.

Zamawiający dokonuje przy tym **sprostowania odpowiedzi** na **pytanie nr 60** zawarte w wyjaśnieniach udzielonych w dniu 22.04.2024r. Po dokładnym sprawdzeniu archiwów odnaleziono dokumentację inwentaryzacyjną budynku z 1975 roku. Jest na nim pokazany przedmiotowy komin spalinowy oraz nieistniejący już kanał wentylacyjny. Zamawiający załącza do przedmiotowych wyjaśnień zdjęcie jednego z rzutów. Zamawiający przypomina, że przyjęcie szczegółowych rozwiązań projektowych należy do obowiązków wykonawcy do wypracowania na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje i modyfikacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Udzielone wyjaśnienia nie wpływają na ustalone terminy postępowania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Paweł Mężyk