

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki – Jarcewo**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pytanie 1:

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej stwierdzamy braki w przedmiarze robót w dziale

Przepust pod koroną drogi w km 3+656,48

- brak pozycji robót ziemnych pod wykop przepustu
- brak pozycji zasypki inżynierskiej przepustu
- brak pozycji wymiany gruntu pod przepustem na głębokość ok. 1 m z uwagi na warunki gruntowe (odwiert nr 8)

- brak pozycji na ścianki szczelne oraz pompowania wody

Czy Zamawiający potwierdza konieczność dodania w/w pozycji.

Odpowiedź 1:

Zamawiający uzupełnij przedmiar o powyższe pozycje.

Załączniki:

Zał. nr 1

SEKRETARZ POWIATU



Marek Buza

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a