

strefy pożarowe

pomieszczenia wydzielone pożarowo w ramach danej strefy lub powiązane funkcjonalnie ze strefą

klatki schodowe obudowane i zabezpieczone przed zadymieniem

przedśionki pożarowe zabezpieczone przed zadymieniem

szyb D5 - winda dla ekip ratunkowych

szyby windowe - windy osobowe

EI60 ————— klasa odporności ogniowej drzwi i okien

EI120 ————— klasa odporności ogniowej przegród budowlanych

————— oddzielenia pożarowe REI240, EI240

————— oddzielenia pożarowe REI120, EI120

————— oddzielenia pożarowe EI60

————— pasy międzykond. EI120 wys. 0,8m

————— pas pionowy EI60

dojście ewakuacyjne dl. 25,4 m

przejście ewakuacyjne dl. 10,0 m

WYJŚCIE 4

dojścia ewakuacyjne

przejścia ewakuacyjne

wyjścia ewakuacyjne z budynku

KOMENDA WOJEWÓDZKA  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Poznaniu  
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

mgr inż. Kazimierz Miedziński  
Rzecznik budowlany  
w zakresie ekonomiki cen, rozliczeń.  
Lista rzeczozn. bud. woj. wielkop. nr 4093  
ul. Dąbrowskiego 134/5, tel. 41 580 580  
60-547 Poznań

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWPOŻAROWYCH  
inż. poż. Ryszard Rakower  
Nr upr. 385/99

Nazwa i adres inwestora		
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań		
Nazwa obiektu		
Budynek Collegium Altum w Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16		
Temat		
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
Nazwa rysunku		
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 10 PIĘTRO		
nr rysunku:		
autorzy opracowania		
opł.: mgr inż. Kazimierz Miedziński Rzeczoznawca budowlany nr ewid. upr. rzecz. 46/93		
opł.: inż. Ryszard Rakower Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 385/99		
skala rysunku	data opracowania	nr strony
1:100	14.04.2015	