

LEGENDA - strefy i wydzielenia pożarowe

- strefy pożarowe
- pomieszczenia wydzielone pożarowo w ramach danej strefy lub powiązane funkcjonalnie ze strefą
- klatki schodowe obudowane i zabezpieczone przed zadymieniem
- przedsionki pożarowe zabezpieczone przed zadymieniem
- szyb windowy D5 - winda dla ekip ratunkowych
- szyby windowe - windy osobowe
- EI60 — klasa odporności ogniowej drzwi i okien
- REI120 — klasa odporności ogniowej przegród budowlanych
- oddzielenia pożarowe REI240, EI240
- oddzielenia pożarowe REI120, EI120
- oddzielenia pożarowe EI60
- pasy międzykond. EI120 wys. 0,8m
- pas pionowy EI60
- dojście ewakuacyjne dł. 25,4 m — dojścia ewakuacyjne
- przejście ewakuacyjne dł. 10,0 m — przejścia ewakuacyjne
- WYJŚCIE 4 — wyjścia ewakuacyjne z budynku

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

mgr inż. Kazimierz Miedziński
Rzeczoznawca budowlany
w zakresie ekonomiki budowlan, rozlicz...
Lista rzeczozn. bud. woj. ... upr. ...
ul. Dąbrowskiego 134/5, ...
60-547 Poznań

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. poż. Ryszard Rakower
Nr upr. 385/99

Nazwa i adres inwestora	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Nazwa obiektu	Budynek Collegium Altum w Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Nazwa rysunku	**WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 19 PIĘTRO**
nr rysunku:	
autorzy opracowania	
opr.	mgr inż. Kazimierz Miedziński Rzeczoznawca budowlany nr ewid. upr. rzecz. 46/93
opr.	inż. Ryszard Rakower Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 385/99
skala rysunku	1:100
data opracowania	14.04.2015
nr strony	