



LEGENDA - strefy i wydzielienia pożarowe

- strefy pożarowe
- pomieszczenia wydzielone pożarowo w ramach danej strefy lub powiązane funkcjonalnie ze strefą
- klatki schodowe budowane i zabezpieczone przed zadymieniem
- przedsionki pożarowe zabezpieczone przed zadymieniem
- szyby windowe D5 - windy dla ekip ratunkowych
- szyby windowe - windy osobowe
- klasa odporności ogniowej drzwi i okien EI60
- klasa odporności ogniowej przegród budowlanych REI120
- oddzielenia pożarowe REI240, EI240
- oddzielenia pożarowe REI120, EI120
- oddzielenia pożarowe EI60
- pasy międzykond. EI120 wys. 0,8m
- pas pionowy EI60
- dojście ewakuacyjne dl. 25,4 m
- dojścia ewakuacyjne
- przejście ewakuacyjne dl. 10,0 m
- przejścia ewakuacyjne
- wyjścia ewakuacyjne z budynku

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

mgr inż. Kazimierz Miedziński
Rzecznik budowlany
w zakresie ekonomiki cen, rozliczeń,
Lista rzeczozn. bud. woj. w. upr. nr 46/93
ul. Dąbrowskiego 134/5, 60-111-580
60-547 Poznań

RZECZOWNICZKA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH
inż. poż. Ryszard Rakower
Nr upr. 385/99

Nazwa i adres inwestora		
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu		
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań		
Nazwa obiektu		
Budynek Collegium Altum w Poznaniu		
ul. Powstańców Wielkopolskich 16		
Temat		
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY		
PRZECIWOPOŻAROWEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
Nazwa rysunku		
WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ 18 PIĘTRO		
nr rysunku:		
autorzy opracowania		
opr. mgr inż. Kazimierz Miedziński		
Rzecznik budowlany nr ewid. upr. rzecz. 46/93		
opr. inż. Ryszard Rakower		
Rzecznik budowlany do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 385/99		
skala rysunku	data opracowania	nr strony
1:100	14.04.2015	