

LEGENDA - strefy i wydzielienia pożarowe

				strefy pożarowe
				pomieszczenia wydzielone pożarowo w ramach danej strefy lub powiązane funkcjonalnie ze strefą
				klatki schodowe obudowane i zabezpieczone przed zadymieniem
				przedsionki pożarowe zabezpieczone przed zadymieniem
				szyby windowe D5 - winda dla ekip ratunkowych
				szyby windowe - windy osobowe
				klasa odporności ogniowej drzwi i okien
				klasa odporności ogniowej przegród budowlanych
				oddzielenia pożarowe REI240, EI240
				oddzielenia pożarowe REI120, EI120
				oddzielenia pożarowe EI60
				pasy międzykond. EI120 wys. 0,8m
				pas pionowy EI60
				dojścia ewakuacyjne
				przejścia ewakuacyjne
				wyjścia ewakuacyjne z budynku

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

mgr inż. Kazimierz Miedziński
Rzecznik budowlany
w zakresie ekonomiki, organizacji,
Listy rzeczozn. bud. woj. poznańskie 16/93
ul. Dąbrowskiego 134/5, tel. 411 500
60-547 Poznań

RZECZOWNIA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOŻAROWYCH
inż. poż. Ryszard Rakower
Nr upr. 385/99

Nazwa i adres inwestora	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Nazwa obiektu	Budynek Collegium Altum w Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Nazwa rysunku	WARUNKI OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ 4 PIĘTRO
nr rysunku:	
autorzy opracowania	
opł.:	mgr inż. Kazimierz Miedziński Rzecznik budowlany nr ewid. upr. rzecz. 46/93
opł.:	inż. Ryszard Rakower Rzecznik budowlany do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 385/99
skala rysunku	1:100
data opracowania	14.04.2015
nr strony	

