

strefy pożarowe

pomieszczenia wydzielone pożarowo w ramach danej strefy lub powiązane funkcjonalnie ze strefą

klatki schodowe obudowane i zabezpieczone przed zadymieniem

przedsionki pożarowe zabezpieczone przed zadymieniem

szyb windowy D5 - winda dla ekip ratunkowych

szyby windowe - windy osobowe

klasa odporności ogniowej drzwi i okien EI60

klasa odporności ogniowej przegród budowlanych REI120

oddzielenia pożarowe REI240, EI240

oddzielenia pożarowe REI120, EI120

oddzielenia pożarowe EI60

pasy międzyszkond. EI120 wys. 0,8m

pas pionowy EI60

dojście ewakuacyjne dł. 25,4 m

przejście ewakuacyjne dł. 10,0 m

dojścia ewakuacyjne

przejścia ewakuacyjne

wyjście ewakuacyjne z budynku

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

mgr inż. Kazimierz Miedziński
Rzeczoznawca budowlany
w zakresie ekonomiki, cen, rozliczeń.
Lista rzeczozn. bud. woj. Wielkop. nr 46-03
ul. Dąbrowskiego 134/5, 60-114-560
60-547 Poznań

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. poż. Ryszard Rakower
Nr upr. 385/99

Nazwa i adres inwestora		
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań		
Nazwa obiektu		
Budynek Collegium Altum w Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16		
Temat		
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
Nazwa rysunku		
WARUNKI OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ 9 PIĘTRO		
nr rysunku:		
autorzy opracowania		
opr.:	mgr inż. Kazimierz Miedziński Rzecznik budowlany nr ewid. upr. rzec. 46/93	
opr.:	inż. Ryszard Rakower Rzecznik budowlany do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 385/99	
skala rysunku	data opracowania	nr strony
1:100	14.04.2015	