

Numer sprawy: WA.271.11.2023.AM

Włodawa, 18.09.2023r.

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

### **„Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną”**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 15.09.2023 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1)**

Projekt wykonawczy. Rzut parteru rys. nr A1.

W kabinie nr 1 projektant, zaznaczył zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r., tj. z dnia 15 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1225) w kabinie dla osób niepełnosprawnych przestrzeń manewrową o wymiarze 1,5mx1,5m, jednakże przestrzeń ta koliduje z muszlą ustępową, a po przesunięciu ścianki działowej pomiędzy kabiną 1 i kabiną 2, kolizja będzie jeszcze większa. Wymóg zapewnienia przestrzeni manewrowej nie jest wobec tego spełniony.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,5m x 1,5m w kabinie nr 1 dla osób niepełnosprawnych jest zachowana. W rzucie parteru, przestrzeń tą określono jako kwadrat, jednak zgodnie z międzynarodową normą ISO/FDIS 21542 odnośnie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych w toaletach modułowych może to być również koło o średnicy 1,5m. Wówczas muszla ani poręcz (uchyłna) nie stanowią elementu, który utrudni poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku.

Burmistrz Włodawy  
Wiesław Waszyński