

I N F O R M A C J A
o skierowanych zapytaniach do SWZ
i odpowiedzi Zamawiającego na przedmiotowe zapytania

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**
Numer sprawy: **WP.271.1.2024**
Nazwa zadania: **Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniu 13.02.2024r., t.j. w terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęły zapytania od Wykonawcy, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami na te zapytania:

Pytanie: Zapytanie o wyjaśnienie zapisu przedmiaru - część 1 poprawa warunków komunikacyjnych w Gminie Dzierzgoń. W załączonych przedmiarach do dokumentacji przebudowa ul. Wiśniowej brakuje ilości krawężnika betonowego 15x30x100 oraz krawężnika najazdowego 15x22x100 oraz obrzeża betonowego 8x25x100. Proszę o sprecyzowanie na jakiej ławie betonowej należy zabudować w/w materiał.

Odpowiedź: W ofercie należy uwzględnić koszt wykonania krawężnika betonowego 15x30x100 oraz przy zjazdach, krawężnika skośnego w ilości 277,1 mb i krawężnika betonowego najazdowego w ilości 122,1 mb, na ławie betonowej - zgodnie z załączonym rysunkiem. W ofercie należy uwzględnić 304,1 mb obrzeża betonowego 8x25x100 na ławie betonowej oraz krawężnika najazdowego w ilości 74,6 mb. Prace należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją i rysunkiem.

3. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienia do treści SWZ, nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian** pierwotnie ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **27 lutego 2024r.**, do godz. **10.00**.

Jolanta Szewczun

Prezes Zarządu Związku Międzygminnego

„Wschodnie Powiśle”

Kierownik Zamawiającego