


Ps=2,0[kW]

Zasilanie	Ograniczniki przepięć typ 2	Sygnalizacja obecności napięcia	Wyłącznik różnicowoprądowy	Oświetlenie	Gniazda wtykowe ~3f ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Stacja uzdatniania wody	Wyłącznik różnicowoprądowy	Kocioł gazowy	Kocioł gazowy	Sterownik	System detekcji gazu	Transformator bezpieczeństwa		Gniazdo 24V	Połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4,95 kW			3,20 kW	0,10 kW	2,00 kW	1,00 kW	0,10 kW	1,50 kW	0,50 kW	0,50 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW		0,25 kW	
L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L N PE	L1 L2 L3 N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE		L N	PE

UWAGI:

- dopuszcza się stosowanie osprzętu modułowego zamiennego, dopuszczonego do stosowania w budownictwie,
- na etapie wykonstwa należy dobrać sposób zasilania i sterowania urządzeń, stosownie do wymagań zawartych w DTR urządzeń,
- w rozdzielnicy należy pozostawić zapas min. 30% wolnego miejsca,

<div></div> <div>MAZE BIURO PROJEKTOWE MAGDALENA RETELSKA</div> <div>ul. Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93</div>		TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZDZIELNICY KOTŁOWNI R-K		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu		FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR RYS: EW 04
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole		PROJEKTANT: mgr inż. Remigiusz Przystaj uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, nr uprawnień: 115/DOS/08		PODPIS:
INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Włodzimierz Boguta uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej, nr uprawnień: 29/90/Lw		
ADRES INWESTORA: ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole		SKALA: -	DATA: 06.04.2021 r.	STR: