

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa DP 2583W Olszewska-Przystan w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowa-
ADRES INWESTYCJI	:	nego w km około 0+015 w msc. Olszewska wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych
INWESTOR	:	Olszewska gm.Lelis
ADRES INWESTORA	:	Powiat Ostrołęcki
BRANŻA	:	Plac Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka
	:	Elektryczna
DATA OPRACOWANIA	:	

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa DP 2583W Olszewska-Przystań w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 0+015 w msc. Olszewska wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych					
1	Roboty elektryczne				
1 KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III				
	49*0,4*0,6	m ³	11,76	RAZEM	11,76
2 KNNR 5 d.1 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV				
	10	m ³	10,00	RAZEM	10,00
3 KNNR 5 d.1 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami				
	27	m	27,00	RAZEM	27,00
4 KNNR 5 d.1 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III				
	49	m	49,00	RAZEM	49,00
5 KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKXS 4x16mm2				
	49	m	49,00	RAZEM	49,00
6 KNNR 5 d.1 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych				
	23	m	23,00	RAZEM	23,00
7 KNR 5-10 d.1 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - izolowane złącza kablowe				
	4	kpl.	4,00	RAZEM	4,00
8 KNR 5-10 d.1 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - zacisk prądowy linii napowietrznej				
	4	szt.	4,00	RAZEM	4,00
9 KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - SŁUP STALOWY OCYNKOWANY H=6m				
	4	szt.	4,00	RAZEM	4,00
10 KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latań do 10 m - YDYżo 3x2,5mm2				
	4	kpl. przew. kpl. przew.	4,00	RAZEM	4,00
11 KNNR 5 d.1 1005-01	Montaż rur osłonowych BE 50 na słupie				
	3	m	3,00	RAZEM	3,00
12 KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - OPRAWA LED				
	4	szt.	4,00	RAZEM	4,00
13 KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 1-ramienny odl. 2 m				
	4	szt.	4,00	RAZEM	4,00
14 KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych				
	1	szt.	1,00	RAZEM	1,00
15 KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy				
	4	odc.	4,00	RAZEM	4,00
16 KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)				
	4	szt.	4,00	RAZEM	4,00
17 KNNR 5 d.1 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy				
	4	odc.	4,00	RAZEM	4,00