

Czernikowo, dnia 04.11.2021 r.

IWP.271.1.11.1.1.2021

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00249231/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Pytanie

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego przed wykonaniem robót bitumicznych? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji odcinka próbnego i wymaganej powierzchni i konstrukcji.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający będzie wymagał wykonania, w miejscu realizacji zadania, odcinka próbnego o powierzchni 500 m² i konstrukcji jezdni opisanej w pkt 7.5.1 dokumentacji projektowej.

2. Pytanie

Podczas wizji lokalnej stwierdzono odcinek nawierzchni z płyt betonowych. Czy Zamawiający potwierdza rozbiórkę nawierzchni z tych płyt i co należy zrobić z materiałem z rozbiórki?

Wyjaśnienie nr 2:

Istniejącą nawierzchnię drogi z płyt betonowych należy rozebrać, a materiał z rozbiórki wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej