

ZM/SS-78-32-2020

Sulęcín. dn. 31.11.2020r.

**Biuro Drogowe TRASA  
Wojciech Przyłucki  
Ul. Konwaliowa 1  
69-110 Rzepin**

Dotyczy: uzgodnienia projektu oraz warunków likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną będącą własnością ENEA Operator Sp. z o.o. w miejscowości Sulęcín ul. Batorego, Pineckiego, Prokuratura, Targowisko

**Projekt uzgodniono z uwagami;**

- roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego,
- linię kablową na odkrytym odcinku zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną zgodną ze standardem ENEA Operator Sp. z o.o.
- zachować odległości inwestycji od istniejącej linii zgodną z obowiązującą normą,
- w przypadku natrafienia na urządzenia energetyczne podziemne nie naniesione na planie należy o tym niezwłocznie powiadomić ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Sulęcín,
- przed zakopaniem zabezpieczonych linii kablowych powiadomić RD Sulęcín,
- istnieje możliwość obecności niezainwentaryzowanej infrastruktury energetycznej nie będącą własnością ENEA Operator Sp. z o.o.
- inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonej inwestycji.

Osoba do kontaktu: Stuziński Sławomir tel. 953326235.

Równocześnie wyjaśniamy, że sprawdzenie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia inwestora z obowiązku zatwierdzenia w/w dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Zganie z Ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) za opracowanie projektu zgodnego z obowiązującymi przepisami ogólnymi jak i technicznymi oraz odpowiednimi normami technicznymi, a także zasadami współczesnej wiedzy technicznej, odpowiada jednostka projektowania.

Uzgodnienie jest ważne jeden rok to jest do dnia 31.11.2021r.

k/o:

1. RD 5.

Z poważaniem:

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Sulęcín  
Dział Miar i Sieciowego  
Kierownik  
  
Ryszard Jankina

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl