

BZP.271.4.2.2024.III

Staszów, dnia 07.02.2024r.

### Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 3 w Staszowie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”** (ID 882662)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

**Pytanie:**

„(...)„

prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonana konstrukcja urządzenia nr 3 - Plac zabawowy integracyjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych? Zamawiający w dokumentacji podał tylko materiały dotyczące poszczególnych składowych elementów, ale bez elementów konstrukcyjnych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje specyfikację materiałową urządzenia nr 3 - Plac zabawowy integracyjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem iż oferowany materiał powinien być o nie gorszych parametrach niż:

- Boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE 19mm, blacha ślizgu 3mm – stal nierdzewna,
- Płyty ścianek i tablic oraz daszki wykonane z kolorowej płyty HDPE 10-15mm,
- Podesty wykonane z wodoodpornej sklejki liściastej 15mm pokrytej warstwą antypoślizgową,
- Słupy nośne wykonane z drewna sosnowego o przekroju 90x90mm - drewno klejone, Malowane lakierobejcą żelową,
- Montaż konstrukcji do gruntu za pomocą kotew stalowych cynkowanych ogniowo,
- Pochwyty, drabinki, kątowniki oraz rurki poziome wykonane ze stali nierdzewnej,
- Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki czy wkręty wykonane ze stali nierdzewnej,
- Łączniki wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego,
- Maskownice śrub wykonane z trwałego polipropylenu formowanego metodą wtryskową,
- Bulaj i okna wykonany z odpornego na pękanie poliwęglanu,
- Kolorowe elementy stalowe – warstwy wykończenia: stal piaskowana, podkład cynkowy, farba proszkowa,
- Gra kółko i krzyżyk wykonana z tworzywa polistyren PS – ABS, które cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia oraz promieniowanie UV.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW