



Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ostrołęka, dn. 05.06.2023 r.

WI.ZP.03.2023

WSZYSCY WYKONAWCY

Odpowiedzi i zmiana treści SWZ

Dotyczy: Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno – biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce. Etap II

I. Na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 oraz 286 ust 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) **Zamawiający** przekazuje wyjaśnienia i wprowadza zmiany do SWZ.

1. Wyjaśnienia SWZ

Pytanie nr 1

Budynek B klatka K6 -kontynuacja sieci hydrantowej czy wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budynek B – zgodnie z dokumentacją projektową nie jest wyposażony w klatkę K6. Klatka K6 według opracowanie II etapu znajduje się w budynku E. W zakresie prac klatki K6 nie przewiduje się kontynuacji sieci hydrantowej. Zgodnie z dokumentacją II etapu, obsługa tej strefy odbywa się z nowo projektowanych hydrantów klatki K5 oraz hydrantów istniejących, wskazanych w opracowaniu II etapu. Pozostałą część instalacji w przypadku budynku B należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2

Czy zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia na instalacji hydrantowej wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga montażu zestawu do podnoszenia ciśnienia w instalacji hydrantowej.

2. Zmiana treści SWZ.

Rozdział XVIII pkt. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **11.07.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

Rozdział XIX pkt 1 i 6 SWZ otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć poprzez Platformę zakupową: <https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka> nie później niż do dnia **12.06.2023 r. do godziny 10:00”**.

„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.06.2023 r. o godzinie 10:30”**.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o.
ul. B. Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka

NIP: 758 15 69 833
KRS: 0000052950
REGON: 550055819

tel.: 29 765 05 00
fax: 29 76 50 504
e-mail: poczta@otbs.com.pl

Kapitał zakładowy: 39 736 500 zł
www.otbs.com.pl

-
-
3. Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00228893/01 z dnia 2023-05-23 zostało zmienione. Nr zmienionego ogłoszenia o zamówieniu 2023/BZP 00247221/01 z dnia 2023-06-05