

Słupsk, dnia 19.11.2021 r.

Zamawiający:
Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa Klubu Studenckiego na Osiedlu Akademickim przy ul. Arciszewskiego w Słupsku” nr postępowania 18/TP/2021

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Instalacja wentylacji jest zaprojektowana bez odzysku ciepła co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Wentylacja pracująca powyżej 500m³/h i i pow. 1000 godzin pracy rocznie powinna być zaprojektowana z centralą wentylacyjną nawiewno-wywiewną z wymiennikiem ciepła (z odzyskiem ciepła)”

Odp. Zamawiającego:

Projektowana instalacja klimatyzacji będzie wykorzystywana tylko w okresie letnim, w związku z czym nie ma konieczności instalacji systemu odzysku ciepła.

Pytanie nr 2:

„Klimatyzacja za pomocą klimatyzatora o mocy chłodzącej 20kW, wg mnie co najmniej dwukrotnie przewymiarowane”

Odp. Zamawiającego:


Przyjęto moc chłodzącą klimatyzatora zgodną z istniejącym, wymienianym urządzeniem.

Pytanie nr 3:

„W opisie instalacji CO nie ma informacji o materiale rur, myślę, że powinny być z np. z PE”

Odp. Zamawiającego:

Oznaczenie rur instalacji CO jest na rysunku S02 jako Cu (miedź) z podaniem średnic i grubości ścianek.

z upoważnienia REKTORA
PROREKTOR ds. STUDENTÓW

dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu