


KABEL ŚWIATŁOWODOWY
ZW-NOTKSd flex DAC 4J
z pomieszczenia nr 123
pierwsza szafa po lewej stronie

Szafa 42U, 800/1000



Panel went. BKT 4 went. dach-rak + termostat

Gigabitowy switch 24-portowy RJ 45 kat. 6a + 4xslot SFP
Uchwyt kablowy 1U
Panel 19", 24xRJ45 STP kat.6 (1U) z półką
Przepust kablowy 19" ze szczotką 1U, niebieski

Listwa 19" 6-gn., zab. przeciwprzep. + filtr

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Krzycka 22/1
53-020 Wrocław



STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

LOKALIZACJA
DZ. NR 16, AR-25, OBRĘB 0022 POŁUDNIE
ul. Komandorska 118/120, 53-345 WROCŁAW

SPECJALNOŚĆ GŁÓWNY PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA mgr inż. Dariusz Ożóg

NUMER UPRAWNIEŃ
674101IDUW

PODPIS

SPECJALNOŚĆ PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
ELEKTRYCZNA mgr inż. Kamil Ożóg

NUMER UPRAWNIEŃ
DOSI0192IPWBE118

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU
WYPOSAŻENIE SZAFY
DYSTRYBUCYJNEJ PD
42U, 800/1000

SKALA

NR RYSUNKU
E/9

DATA
23.07.2019
NR STRONY