



## Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

<b>Nr postępowania</b>	<b>RI.271.2.1.2023</b>
<b>ZAMAWIAJĄCY:</b> <b>Gmina Debrzno</b> ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno tel. (59) 833 53 51 fax (59) 833 53 66 e-mail: urzad@debrzno.pl	

Debrzno, 2023-01-30  
(miejsowość)

Dotyczy: Budowa boiska szkolnego wraz z trybunami, bieżnią, skoczną w dal, utwardzeniem oraz odwodnieniem

Do wszystkich Wykonawców  
<https://platformazakupowa.pl/pn/debrzno>

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. „Budowa boiska szkolnego wraz z trybunami, bieżnią, skoczną w dal, utwardzeniem oraz odwodnieniem”.

### Pytania z dnia 27.01.2023 r. :

1. Czy Zamawiający wymaga na etapie składania ofert przedmiotowych środków dowodowych?

#### Odpowiedź na pytanie:

Nie.

2. Czy w zakresie zadania jest usunięcie kolidujących drzew. Jeśli tak to proszę o podanie rodzaju, średnicy oraz ilości.

#### Odpowiedź na pytanie:

W zakresie zadania nie ma usunięcia kolidujących drzew.

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę pod nawierzchnie pu sortowanego gruzu z recyklingu.

#### Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na podbudowę pod nawierzchnię gruzu z recyklingu.

4. Z jakiego materiału mają być wykonane poręcze schodowe. Proszę o przykładowy rysunek

#### Odpowiedź na pytanie:

Nie uwzględniać w kosztorysie poręczy schodowych.



## Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzad@debrzno.pl www.debrzno.pl

---

5. Proszę o dokładne określenie rodzaju nawierzchni boiska piłkarskiego z podaniem niezbędnych parametrów. Jest to motywowane różnymi informacjami -opis techniczny określa boiska jako naturalną trawę wysiewaną -rysunek rzut opisuje nawierzchnię ze sztucznej trawy -a przedmiar określa nawierzchnię wykonaną metodą darniowania

### Odpowiedź na pytanie:

W opisie oraz na rysunku PZT wskazano trawę wysiewaną. W wycenie uwzględnić trawę naturalną tzw. „z rolki”.

BURMISTRZ

  
Wojciech Kallas

.....  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)