

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część XV – Komplet doszczelniające:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Komplet doszczelniający, Ø 50 mm | – 40 szt. |
| 2. Komplet doszczelniający, Ø 65 mm | – 20 szt. |
| 3. Komplet doszczelniający, Ø 80 mm | – 40 szt. |
| 4. Komplet doszczelniający, Ø 100 mm | – 30 szt. |
| 5. Komplet doszczelniający, Ø 150 mm | – 10 szt. |
| 6. Komplet doszczelniający, Ø 200 mm | – 2 szt. |
| 7. Komplet doszczelniający, Ø 800 mm | – 4 szt. |

Wymagania techniczne:

1. uszczelka wykonana z gumy EPDM do wody pitnej z wkładką stalową;
2. śruby, nakrętki i podkładki co najmniej ze stali cynkowanej ogniowo;
3. komplet spakowany trwale w jedną całość (np. w torebce foliowej), oznakowany trwale (np. etykietą informującą o średnicy nominalnej);
4. zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 10;
5. oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.