

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część VII – Opaska do nawiercania z odejściem kołnierзовym Ø 600 mm:

- 1. Opaska do nawiercania z odejściem kołnierзовym, Ø 600/80 mm – 1 szt.**

Wymagania techniczne:

1. wszystkie elementy żeliwne wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą proszkową, żywicą epoksydową lub poliamidem technicznym (grubość powłoki min. 250 µm, wytrzymałość na uderzenie siłą 5Nm z wysokości 1 m);
2. uszczelka siodłowa z elastomeru;
3. z podwójną taśmą z śrubami wykonana ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej z zamocowaną opaską gumową na całej powierzchni i uszczelką z gumy NBR do wody pitnej ,
4. zastosowanie do sieci wodociągowych, ciśnienie PN 16;
5. trwałe oznakowanie w widocznym miejscu, informujące o producencie/logo, klasie i rodzaju zastosowanego materiału, średnicy nominalnej, ciśnieniu maksymalnym.
6. oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

