

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część XVI – Uniwersalne złączki zaciskowe do rur ze stali i PE typ GEBO:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Złączka przelotowa zaciskowa typ GEBO, Ø 25 mm | – 2 szt. |
| 2. Złączka przelotowa zaciskowa typ GEBO, Ø 32 mm | – 2 szt. |
| 3. Złączka przelotowa zaciskowa typ GEBO, Ø 40 mm | – 2 szt. |
| 4. Złączka przelotowa zaciskowa typ GEBO, Ø 50 mm | – 2 szt. |
| 5. Złącze zaciskowe gw typ GEBO, Ø 25 mm | – 10 szt. |
| 6. Złącze zaciskowe gw typ GEBO, Ø 32 mm | – 10 szt. |
| 7. Złącze zaciskowe gw typ GEBO, Ø 40mm | – 10 szt. |
| 8. Złącze zaciskowe gw typ GEBO, Ø 50 mm | – 10 szt. |
| 9. Złącze zaciskowe gz typ GEBO, Ø 25 mm | – 10 szt. |
| 10. Złącze zaciskowe gz typ GEBO, Ø 32 mm | – 10 szt. |
| 11. Złącze zaciskowe gz typ GEBO, Ø 40 mm | – 10 szt. |
| 12. Złącze zaciskowe gz typ GEBO, Ø 50 mm | – 10 szt. |

Wymagania techniczne:

1. zastosowanie do wody pitnej;
2. materiał: korpus i nakrętka zaciskowa: żeliwo ciągliwe EN-GJMB-350-10, EN 1562, pierścień zaciskowy i dociskowy – stal ocynkowana, pierścień uszczelniający – guma NBR do wody pitnej,
3. ciśnienie min. 1,0 MPa;
4. oznakowanie trwałe rur: materiał, ciśnienie, producent, średnica i grubość ścianki, zastosowanie/przeznaczenie,
5. oferowane produkty muszą posiadać atest PZH.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, którego oferta – w danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą – do przedłożenia do wglądu – wzorów oferowanej armatury w przypadku wątpliwości czy oferowany produkt spełnia wymagania określone w SIWZ.