

Kolbaskowo, dn. 07.06.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP.271.9.2022.AS

Dot. postępowania na:

Budowę nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo – produkcyjnych w gminie Kolbaskowo, wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.


**Odpowiedź na pytanie złożone w postępowaniu
w dniu 07.06.2022 r.**

W dn. 07.06.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

W dniu 06.06.2022r. Zamawiający na pytanie nr. 3 odpowiedział wskazując konieczność wykonania odcinka D1-D2 metodą bezwykopową, natomiast w dn. 24.05.2022 r. zgodził się na wykopie danego odcinka wykopem odkrytym. Ostatnia odpowiedź po części zaprzecza pierwszej.

Prosimy o jednoznaczne uściślenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej D1-D2 w rurze osłonowej w wykopie odkrytym z późniejszym odtworzeniem nasypu?

Odp.: Zamawiający po analizie pytania oraz dokumentacji projektowej i rozmowie z projektantem zmienił odpowiedź z dnia 24.05.2022 r. w dniu 06.06.2022 r. odpowiedź ostateczna: Odcinek D1-D2 należy wykonać zgodnie z projektem metodą bezwykopową z zastosowaniem rury osłonowej.

Z up. **WÓJTA**

Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy