

Nasz znak: CUWPK.343.30.2022

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUWPK.343.30.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel – postępowanie II

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 1**

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pt.: „**Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych i obiektu mostowego na terenie gminy i miasta Reszel**” – **postępowanie II**, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

### **Pytanie/wniosek 1:**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej dla obiektu mostowego? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej dla obiektu mostowego. W załączeniu udostępniamy.

### **Pytanie/wniosek 2:**

Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia próbnych obciążeń dla pali CFA? Jeśli tak, prosimy o podanie rodzaju oraz ilości próbnych obciążeń.

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie będzie wymagał przeprowadzenia próbnych obciążeń dla pali pod warunkiem zgodności przeprowadzonych badań geologicznych na etapie wykonywania projektu z sytuacją rzeczywistą w terenie. W przypadku braku takiej zgodności będzie to przedmiotem dodatkowych uzgodnień Zamawiającego z Wykonawcą i projektantem.

### **Pytanie/wniosek 3:**

Zgodnie z decyzją środowiskową (dla obiektu mostowego), należy wykonać 20 sztuk nasadzeń zastępczych. Brakuje takiej pozycji w przedmiarze robot mostowych. Prosimy o uzupełnienie.

### **Odpowiedź 3:**

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania 20 sztuk nasadzeń zastępczych. Nasadzenia te wykona Zamawiający we własnym zakresie w ramach corocznych nasadzeń realizowanych przez ZDP w Kętrzynie.

### **Pytanie/wniosek 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że koszty administracyjne za wycinkę drzew nie będą obciążać Wykonawcy.

### **Odpowiedź 4:**

Zgodnie z przedmiarem robót przy przebudowie mostu należy dokonać wycięcia 9 sztuk drzew. W wycenie ofertowej robót mostowych należy uwzględnić tę pozycję wraz z usunięciem karp, zasypaniem ubytku gruntu po karpie i jego zagęszczeniem. Działania te nie generują kosztów administracyjnych po stronie Wykonawcy.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

*Przygotował pod względem merytorycznym: JS  
Sprawdził pod wzg. formalnym: AW*

Zamieszczono na platformie zakupowej:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/starostwo.ketrzyn/proceedings>