

Radziejów, dnia 06.06.2023r.

Or.VII.272.2.3.2023.

Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w CzołóWKu

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022. poz. 1710 t.j.) do Zamawiającego wpłynęło poniższe pytanie:

Pytanie:

W dokumentacji projektowej w rysunkach 3-2 i 10-1 zawarta została informacja iż należy wymienić grunt pod drenażem rozsączającym na głębokość 1,6 m na żwir o frakcji 16-40. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym żwir 16-40 zostanie zastąpiony piaskiem o frakcji np. 0-2 na głębokość 1m a na pozostałe 0,6 m zostanie użyty żwir 16-40 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym żwir 16-40 zostanie zastąpiony żwirem o frakcji 8-16 na głębokość 1m, a pozostałe 0,6m zostanie użyty żwir 16-40.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, <https://platformazakupowa.pl/pn/radziejow>

Z poważaniem:
Z up. STAROSTY
mgr Grzegorz Piasecki Wicestarosta