

OP.271.8.2024

**WYJAŚNIENIA 1
DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Budowa zbiornika otwartego do retencjonowania wód opadowych i roztopowych
w miejscowości Pawłów”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie - czy zaprojektowane zbiorniki mają mieć powierzchnię 5000 m² czy pojemność 5000 m³?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zbiorniki mają mieć powierzchnię nie przekraczającą 5000 metrów kwadratowych. W PFU została błędnie wskazana pojemność zbiorników.

Sporządzając ofertę przetargową należy uwzględnić powyższe zmiany.