

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Będzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

NIP: 625 23 517 65

REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:

nr tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAŁ TECHNICZNY

nr tel. (32) 269 89 60

**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA**

nr tel. (32) 269 89 57

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

nr tel. (32) 269 89 67

WINDYKACJA

nr tel. (32) 269 89 76

**DZIAŁ ORGANIZACJI,
KADR I PŁAC**

nr tel. (32) 269 89 53

**DZIAŁ EKSPLOATACJI
SIECI I UTRZYMANIA
RUCHU**

nr tel. (32) 295 72 04

nr tel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR

NR ALARMOWY 994

nr tel. (32) 295 72 09

nr tel. (32) 295 72 10

fax (32) 295 72 07

**ZARZĄD SPÓŁKI
STANOWI:**

Artur Smagorowicz
Prezes Zarządu

KAPITAŁ

ZAKŁADOWY:

53 144 200,00 zł

ZP/07/R/2023

Czeladź dnia 10.11.2023 r.

WYJAŚNIENIE 1

w postępowaniu pn.:

„Naprawa odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Armii Krajowej w Czeladzi bezwykopową metodą wyburzeniową typu kraking oraz naprawa odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 11-go Listopada w Czeladzi bezwykopową metodą wyburzeniową typu kraking”
(sygn. postępowania: ZP/07/R/2023)

W związku z wniesionymi zapytaniami do niniejszego postępowania przetargowego, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

Pytanie 1: „(...) czy Inwestor dopuści zastosowanie przy w/w zadaniu alternatywnych modułów rurowych firmy Uponor:

- Moduł PE Vipliner DN200x13 dł. 0,5m

Informujemy, że wg naszego rozeznania ze względu na termin i możliwości produkcyjne niemożliwa jest realizacja powyższego zadania z modułów PE ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną w wyznaczonym terminie, tj. 4 tygodnie dla zadania 1 i trzy tygodnie dla zadania 2 od dnia podpisania umowy.”

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zamiany zastosowanych rur ciągłych polietylenowych ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną na zaproponowane moduły. Podtrzymuje swoje stanowisko, iż w obu zadaniach 1 i 2 wykonanie kanału sanitarnego ma nastąpić z rur ciągłych polietylenowych ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną SDR17 RC.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wskazując w dokumentacji projektowej konieczność zastosowania rur ciągłych polietylenowych ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną SDR17 RC Ø200 mm rozumie zaferowanie rur wodociągowych, których wewnętrzna średnica wynosi 200 mm. Tym samym zaferowanie typowo stosowanych rur wodociągowych w krakingu kanalizacji sanitarnej z zachowaniem średnicy istniejącego rurociągu (tj. 200mm) o średnicy zewnętrznej **Ø225mm będzie prawidłowe.**

Pytanie 2: „Jeżeli Inwestor posiada wiedzę gdzie można uzyskać w tym terminie moduły zgodnie z specyfikacją do powyższego zadania to prosimy o taką informację”

Odpowiedź 2: Zamawiający nie posiada wiedzy co do dostępności i ewentualnego miejsca zakupu modułów wskazanych w SWZ do postępowania.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje termin składania ofert ustalony do dnia **17.11.2023 r. do godziny 09:00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie **09:15**, co wskazano powyżej.

PEŁNOMOCNIK
Prezesa Zarządu
Mgr Lidia Sz koc

Rozdzielnik:
1x Platforma zakupowa
1x ES

ADRES DO KORESPONDENCJI: 41-250 CZELADŹ, UL. KATOWICKA 42

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl