



RU.461.2.2118.2022

*Pełnomocnik*  
**Pan Marek Sz wajda**  
**M.S.J. ELEKTROINSTAL**  
**ul. Balicka 100**  
**30-149 Kraków**

*Inwestor*  
**Gmina Miejska Kraków**  
*reprezentowana przez*  
**Zarząd Dróg Miasta Krakowa**

**Dotyczy:** uzgodnienia lokalizacji budowy elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia przejścia dla pieszych dla zadania pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wystouchów - Turniejowa” w Krakowie – w ramach programu doświetleń przejść dla pieszych – umowa nr 330/U/ZDMK/2022 z dnia 15.07.2022r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w nawiązaniu do złożonego wniosku wraz z załączonymi materiałami, po przeprowadzonej analizie informuje, że **uzgadnia** lokalizację elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wystouchów - Turniejowa w zakresie przebiegu w pasie drogowym, z następującymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Akceptuje się lokalizację projektowanej infrastruktury pokazaną na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia.
2. Realizacja zadania na warunkach podanych w piśmie znak RU.461.6.81.2022 z dnia 06.04.2022r. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich założeń w/w warunków w tym uzgodnienie projektu wykonawczego budowy doświetlenia przejścia.
3. Na zakresach robót zapewnić powiązanie sytuacyjno-wysokościowe ze stanem istniejącym.
4. Instalację zasilającą oświetlenie wykonać linią kablową doziemną umieszczoną w rurach ochronnych (w miejscach przecisku lub przewiertu zastosować rurę np.: typu DVR). Przejście pod drogą wykonać metodą bezrozkopową na głębokości min. 1,2 m. licząc od nawierzchni jezdni do górnej powierzchni rury osłonowej.