Profil W

Podziałka 1:100/500




P.p.=485,00 (punkty 14–18)

P.p.=495,00 (punkty 18–ZW)

| Punkt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 497,50 | 500,80 | 502,70 | 502,70 | 505,80 | 506,80 | 507,50 | 507,00 | 506,10 | 510,70 | 511,40 | 507,19 |
| Rzędna osi proj. rurociągu | 495,80 | 499,10 | 501,00 | 501,00 | 504,10 | 505,10 | 505,80 | 505,30 | 504,40 | 509,00 | 509,70 | 509,00 |
| Zagłębienie osi od terenu istn. | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | -1,81 |

| Odcinek | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–ZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość odcinka | 45,5 | 32,0 | 11,0 | 46,0 | 22,5 | 12,0 | 16,5 | 17,5 | 65,0 | 36,0 | 12,0 |
| Proj. spadek rurociągu, odległość | L=45,5 i=7,3 % | L=32,0 i=6,0 % | L=11,0 i=0,0 % | L=46,0 i=6,7 % | L=22,5 i=4,4 % | L=12,0 i=5,8 % | L=16,5 i=3,0 % | L=17,5 i=5,1 % | L=65,0 i=7,1 % | L=36,0 i=2,0 % | L=12,0 i=5,8 % |

Proj. średnica zewnętrzna, materiał: PE De160 SDR11 PN16

Hektometr i odległości: 47,5; 83,5; 4; 15,5; 26,5; 72,5; 95,5; 5; 7,5; 16,0; 24,0; 42,0; 6; 7,0; 11,0; 43,0; 45,5; 55,0

HYDROMIKS
Marcin Kryrowicz
ul. Słoneczna 3/1, 58-500 Staniszów, 509-358-338, e-mail: mkhydromiks@gmail.com

| | Imię i Nazwisko | Podpis | Data | Nr uprawnień | Nr archiw.: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Rodryk Świerczok | | 08.2021 | 595/01/DUW | Stadium: | Projekt wykonawczy |
| Sprawdzający: | mgr inż. Wojciech Tomków | | 08.2021 | 130/DOŚ/10 | Część: | Sanitarna |
| | | | | | Skala: | 1:100/500 |

Zleceniodawca: Gmina Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór

Temat: BUDOWA POMPOWNI WODY I RUROCIĄGU TŁOCZNEGO DLA POTRZEB NAŚNIEŻANIA STADIONU W CZARNYM BORZE,
lokalizacja: dz. nr 271/3, 272, 273, 278, 288/5, 288/7, 288/10, 288/11, 288/14, 780/4, 780/6 obręb Czarny Bór, jednostka ewid.: 022104_1 (Czarny Bór)

Tytuł rysunku: Profil podłużny sieci wodociągowej 14-ZW

Nr rys.: 3.2