

**PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU SYSTEMU POŻAROWEJ SYGNALIZACJI  
ALARMOWEJ**

NUMER...331/12/20

Data wystawienia 14/12/2020.

OBIEKT / LOKALIZACJA			
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna 42-263 Wrzosowa – Hala sortowni / Hala Kompostowni.			
ZAKRES PRAC			
Kontrola obecności napięcia zasilającego	jest	brak	x
Sygnalizacja uszkodzenia zasilania podstawowego	sprawna	niesprawna	x
Sygnalizacja uszkodzenia zasilania rezerwowego	sprawna	niesprawna	x
Oględziny całości systemu	bez uwag	z uwagami	x
Sygnalizacja uszkodzenia linii konwencjonalnych	sprawna	niesprawna	nie dotyczy
Sygnalizacja uszkodzenia linii adresowalnych / załączanie pętli	sprawna	niesprawna	nie dotyczy
Sygnalizacja uszkodzenia nadzorowanych linii wyjściowych	sprawna	niesprawna	nie dotyczy
Sygnalizacja, pożar ręczny na zasilaniu podstawowym (zgodnie z organizacją alarmowania)	sprawna	niesprawna	x
Sygnalizacja, pożar automatyczny na zasilaniu podstawowym (zgodnie z organizacją alarmowania)	sprawna	niesprawna	x
Sygnalizacja, pożar z wejścia alarmowego zewn. (zgodnie z organizacją alarmowania)	sprawna	niesprawna	nie dotyczy
Wysterowanie modułów wyniesionych oraz wyjść centrali (zgodnie z organizacją alarmowania)	sprawna	niesprawna	nie dotyczy
Zadziałanie urządzeń ppoż. sterowanych przez system SAP	sprawne	niesprawne	nie dotyczy
Akumulatory (zasilanie rezerwowe)	sprawna	niesprawna	x
Sygnalizacja na centrali komunikatów technicznych z wejść centrali	sprawna	niesprawna	nie dotyczy
Sygnalizacja na centrali komunikatów technicznych z modułów wyniesionych	sprawna	niesprawna	nie dotyczy
Sygnalizacja dźwiękowa obiektu	sprawne	niesprawne	nie dotyczy
Wysterowanie zewnętrznych urządzeń monitoringu	sprawne	niesprawne	nie dotyczy
niepotrzebne skreślić			

**UWAGI / PRACE DODATKOWE / WYNIK KONTROLI**

Testowe zadymienie automatycznych ostrzegaczy alarmowych.  
Testowe alarmy II stopnia sygnalizowane prawidłowo.

System sprawny.

**PRODUCENT I TYP URZĄDZEŃ**

Polon-Alfa Polon 4100 / TSR 4000

**PROTOS**  
TECHNIKA POŻARNICZA  
mgr Andrzej Dzieciaszek  
42-233 Czarny Las, ul. Częstochowska 156  
☎ 34 328 00 67 NIP: 573 021 72 46

m.p  
(pieczęć firmowa)

Data \_\_\_\_14\_\_\_\_ / \_\_\_\_12\_\_\_\_ / 2020 \_\_\_\_

**PROTOS**  
TECHNIKA POŻARNICZA  
Konservator urządzeń automatyki p.poż.

Bartłomiej Sączek

.....  
pieczęć, imię i nazwisko wykonawcy

.....  
podpis wykonawcy