

**Strona internetowa Zamawiającego,
na której umieszczono ogłoszenie
o zamówieniu i udostępniono SWZ
BZP.271.1.5.2024**

Dotyczy: Postępowania nr BZP.271.1.5.2024 dotyczącego wyboru wykonawcy robót dla wykonania zamówienia publicznego pn.: „Budowa ulicy Nowojachtowej na odcinku od ul. Jachtowej do ul. Uzdrowskiej w Świnoujściu ETAP 1A i ETAP 1B”

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający na mocy ciążących na nim obowiązków i przysługujących mu, w świetle przepisów art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytanie nr 1

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie brakującego planu sytuacyjnego terenu sieci wodociągowej tj. rysunek nr 2.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunek nr 2.

Pytanie nr 2

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ – Na udostępnionym PZT odejście do hydrantu opisano do wykonania z żeliwa DN80. Na profilach odcinek od trójnika do zasuwy oznaczono do wykonania z rur PE 90mm, natomiast od zasuwy do hydrantu z żeliwa DN80. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie z jakiego materiału powinien być wykonany dany odcinek.

Odpowiedź:

Odcinki od trójnika do hydrantów należy wykonać z prostek żeliwnych dwukołnierzowych "FF" DN80 zgodnie z PZT.

Pytanie nr 3

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ – Prosimy o zmianę pozycji TER tj. nr 17 „Trójnik el. 225/225*90 mm” na pozycję trójnik żeliwny kołnierzowy o średnicy 200/80/200 mm.

Odpowiedź:

Zmieniono nazwę pozycji nr 17 w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 (skorygowany TER w załączeniu).

Pytanie nr 4

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ – Zgodnie z dokumentacją w węźle W1 należy zastosować trójnik żeliwny kołnierzowy o średnicy 200/200/200 mm. Prosimy o zmianę pozycji nr 21.

Odpowiedź:

Zmieniono nazwę pozycji nr 21 (skorygowany TER w załączeniu).

Pytanie nr 5

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ – Prosimy o zmianę pozycji 27 i 28 dot. „Zasuwy typu "E" kielichowo-kołnierzowe z obudową montowane na rurociągach PVC i PE - z nasuwką” na zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicach odpowiednio 100 i 200 mm.

Odpowiedź:

Zmieniono nazwę pozycji nr 27, 28 (skorygowany TER w załączeniu).

Pytanie nr 6

DOTYCZY SIECI WODOCIĄGOWEJ – Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej i ze względu na kosztorysowy sposób wynagrodzenia zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie brakujących pozycji TER dotyczących montażu poniższych kształtek:

- tulei kołnierzowych PE wraz z kołnierzami i mufami elektrooporowymi o średnicy 225 mm
- łącznik RK na rurę PE125 mm (węzeł T3)

Odpowiedź:

Dodano pozycje 22a (łącznik RK na rurę 125mm PE), koszt tulei elektrooporowych, kołnierzy wraz z uszczelką i mufą należy ująć w pozycjach z kształtkami przy, których będą montowane tj. trójniki, zasuwy, redukcje.

Pytanie nr 7

Dotyczy D.05.03.05A, pkt 1.3, tab1. Do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3-4 wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 (tab.13, WT2-2014), co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z pkt 2.1, tab.1 niniejszej SST? Proponowane rozwiązanie pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie proponowanego asfaltu D35/50.

Pytanie nr 8

Dotyczy D.05.03.05A. W pkt 2.1 przywołano dokument RID I/6, który zawiera wiele błędów i niejasności, co w znaczny sposób ogranicza stosowanie granulatu asfaltowego. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej na zasadach opisanych w WT2-2014? Wspomniany dokument został wdrożony zarządzeniem nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku i został przywołany w pkt 10.2.3 niniejszej SST.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej na zasadach opisanych w WT2-2014.

Pytanie nr 9

Dotyczy branży elektrycznej: Zaprojektowano słupy stylowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego typu SM-2W. Słupy te zostały wycofane z produkcji. Proszę o podanie alternatywnych słupów.

Odpowiedź:

Z informacji pozyskanych od producenta słupy faktycznie przez pewien okres nie były produkowane, jednakże ich produkcja została wznowiona. Proszę stosować materiały spełniające wymagania określone w projekcie, zgodnych z warunkami Zamawiającego.

Pytanie nr 10

W SWZ oraz projekcie umowy jest rozbieżność co do terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

- 1) W SWZ termin zakończenia robót – 8 miesięcy od daty podpisania Umowy
- 2) W projekcie Umowy termin wykonania przedmiotu Umowy – 8 miesięcy od przekazania placu budowy.

Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje treść rozdziału V SWZ „Termin realizacji zamówienia” w następujący sposób:

Powinno być:

- termin rozpoczęcia robót – od przekazania placu budowy,
- termin wykonania przedmiotu umowy – 8 miesięcy od przekazania placu budowy.

Zmiana nr 1

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisów art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 t.j.), uprawnień, zmienia treść zapisów SWZ jak poniżej i udostępnia zmiany na stronie internetowej.

1. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 „Formularz oferty” w następujący sposób:

Było:

1. Oferuję wykonanie zamówienia za:

cenę szacunkowa netto: (słownie:)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki:

cenę szacunkową brutto: (słownie:)

Jest:

1. Oferuję wykonanie zamówienia za:

cenę szacunkową netto: (słownie:)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki:

cenę szacunkową brutto: (słownie:), na którą składa się:

1.1 Zakres Gminy:

cenę szacunkowa netto: (słownie:)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki:

cenę szacunkową brutto: (słownie:)

1.2 Zakres ZWiK:

cenę szacunkowa netto: (słownie:)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki:

cenę szacunkową brutto: (słownie:)

1.3 Zakres PEC 1:

cenę szacunkowa netto: (słownie:)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki:

cenę szacunkową brutto: (słownie:)

1.4 Zakres PEC 2:

cenę szacunkowa netto: (słownie:)

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki:

cenę szacunkową brutto: (słownie:)

SUMA: Zakres PEC 1 + Zakres PEC 2:

2. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:

- należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
- nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA



Ewa Bimkiewicz
Kierownik
Biura Zamówień Publicznych

INSPEKTOR

 Monika Kaczmarek