



# Gmina Świecie



---

Świecie, dnia 15 czerwca 2022 r.

**OR-IN.271.15.2022**

## **Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „**Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem nr 2022/BZP 00190601/01 w dniu 2022-06-02.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

### **Poniżej treść pytań i odpowiedzi:**

#### **Pytanie 1:**

Poszukujemy informacji odnośnie kanalizacji deszczowej, a dokładniej jaka ma być grubość rur fi315 oraz przykanalików fi200.

#### **Odpowiedź:**

**Należy w ofercie przyjąć rury o grubości minimum 9,2mm dla rury fi 315, a dla rur fi 200 – 5,9mm.**

Burmistrz  
Krzysztof Kułakowski