



DKM.4001.5.2020

DKM/ 40 /2019/AP

Gdańsk, dnia 06.02.2020r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń po byłych mieszkaniach służbowych na potrzeby szatni wychowania fizycznego oraz remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluzy 6 w Gdańsku”.

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn.akt 21/BZP-U.510.12/2020/EP, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w uzgodnieniu z Jednostką Projektową, przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:

Pytanie nr 1:

W sanitariatach damskich brak w przedmiarach nakładów na wykonanie nowych tynków ścian, pionowej izolacji, układania płytek ściennych i malowania ścian w pomieszczeniach z umywalkami na wszystkich piętrach – czy ująć w ofercie ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak, w ofercie należy uwzględnić wykonanie podanych w pytaniu robót zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 2:

W przedmiarach ujęto łącznie 23 nawiewniki okienne (sanitariaty męskie + adaptacja mieszkań), natomiast na rysunkach pokazano nawietrzaki w oknach w ilości 34szt., które ilości przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Należy przyjąć ilość nawiewników wynikającą z rysunków czyli 34 szt.

DYREKTOR
Włodzisław Barłowski