

Mieleszyn, dnia 12 stycznia 2024 r.

**IN.271.1.2024**

## **Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**– odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy zamówienia: **2024/BZP 00007134/01 z dnia 4.01.2024 r.**

### **Wymiana dachu z pokryciem blachodachówką Szkoły Podstawowej w Łopiennie, gmina Mieleszyn**

W odpowiedzi na pytanie dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

#### **Pytanie 1**

*Czy rodzaj blachodachówki z posypką ceramiczną to ostateczny i świadomy wybór? Czy jest to po prostu propozycja? Dachówka z posypką w miejscu gdzie jest dużo drzew a co za tym idzie również duże zacienienie słońca może powodować w szybkim tempie porost materiału algami i grzybami. Proszę o informację czy jest możliwa zmiana na blachodachówkę gładką w kolorze grafit.*

#### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że do kalkulacji ceny oferty składanej podczas prowadzonego postępowania przetargowego należy przyjąć blachodachówkę z posypką ceramiczną w kolorze grafitowym zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu (Po.WN.5183.4086.4.2020) – pismo znajduje się w załączonej dokumentacji do przetargu.