

WYJAŚNIENIA

Dane	Opis
Tryb postępowania	Zapytanie ofertowe
Nazwa zamówienia	Zakup i dostawa trójfazowego agregatu prądotwórczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Znak sprawy	DZ.260.55.2023
Data pisma	24.11.2023 r.

Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło zapytanie. W związku z tym, poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści dokumentów
Pytanie 1	W załączniku nr 3 pojawia się zapis "Zamówienie obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem" co oznacza słowo "uruchomienie"? chodzi tylko o odpalenie agregatu i zademonstrowanie że wszystko działa, ewentualnie przeszkolenie z obsługi? czy jeszcze coś innego?	Zamawiający pod pojęciem „uruchomienie” oczekuje od Wykonawcy wykonania pierwszego - testowego rozruchu urządzenia, sprawdzenia poprawności działania i przeszkolenie personelu z obsługi agregatu.	NIE
Pytanie 2	Prosimy o informacje dotyczące tego, czy wykonawca zobowiązany jest do podłączenia na stałe agregatu prądotwórczego do rozdzielni, wykonania miejsca zainstalowania, wykonania pełnego przyłącza wraz z poprowadzeniem kabli.	Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy podłączenia na stałe agregatu oraz wykonania pełnego przyłącza. Podłączenie agregatu na stałe wraz z wykonaniem przyłącza pozostaje po stronie Zamawiającego.	NIE

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o.
(-)
Krzysztof Sikora