

Wrocław, dnia 04.08.2022 r.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261 658 222, 261 658 110; fax. 261 568 425

/strona www./

**Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia
w postępowaniu
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW SANITARNYCH NA POTRZEBY
AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU
nr sprawy WNP/417/BN/2022**

- I. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) do Zamawiającego, zostały skierowane zapytania (zachowano oryginalną treść pytań) o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Część nr I – Zakup części sanitarnych.

Pytanie 1. Poz. 2. Proszę podać jaki ma być glikol : etylenowy czy propylenowy ? I na jakie temperatury ujemne : - 25 st. C lub -35 st. C ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kleju etylowego na temperatury „-35 stopni”.

Pytanie 2. Poz. 14 – 18, 66 - 70. Większość producentów wykonuje obecnie kształtki do kanalizacji wewnętrznej z tworzywa PP, a nie z PCV. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kształtek do kanalizacji wewnętrznej z PP? Prosimy o uściślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wymaga dostawy kolanek i trójników PCV, są to kształtki do kanalizacji.

Pytanie 3. Poz. 35, 36. Prosimy o podanie pojemności opakowania pasty uszczelniającej (65g, 75g, 150g, 225g, 300g czy 500g)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że zgodnie z opisem wymaga w poz. 35 pasty do konopi w tubkach 250g a w poz. 36 pasty uszczelniającej do gwintów w tubkach 65g.

Pytanie 4. Poz. 37. Czy chodzi o pokrętło do baterii plastikowe białe?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że zgodnie z opisem wymaga pokrętła z białego tworzywa

uniwersalnego do baterii ściennych (z oznaczeniem ciepła/zimna woda – znacznik czerwony/niebieski).

Pytanie 5. Poz. 52 - 58. Prosimy o sprawdzenie wymaganej grubości rury, gdyż rury ze stali nierdzewnej nie występują już o tak cienkiej ściance. Kiedyś (ok. 10 lat temu) występowała taka rura w KAN-term INOX . Obecnie dostępne są rury ze stali nierdzewnej o średnicy : 15x1,0; 18x1,0; 22x1,2; 28x1,2; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5 ? Prosimy o zmianę wymaganej grubości.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rur ze stali nierdzewnej kan-term INOX zgodnie z opisem. Rury muszą pasować do istniejących rur.

Pytanie 6. Poz. 62. Czy Zamawiający ma na myśli śrubunek mosiężny prosty czy kątowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga śrubunku prostego.

Pytanie 7. Poz. 63. Prosimy o podanie średnicy śrubunku (czy chodzi o średnicę 32 mm?). Czy Zamawiający ma na myśli śrubunek mosiężny prosty czy kątowy? Prosimy o sprecyzowanie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o śrubunek 32 mm.

Pytanie 8. Poz. 64, 65. Czy chodzi o śrubunek mosiężny prosty czy kątowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga śrubunku prostego.

Pytanie 9. Poz. 82, 83. Czy Zamawiający ma na myśli uchwyty z tworzywa czy metalowe z wkładką gumową?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga uchwytów metalowych z wkładką gumową.

Pytanie 10. Poz. 91-96. Jakie uszczelki Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o uszczelki z płyty EKO do śrubunków żeliwnych – holendrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga uszczelek gumowych płaskich.

Pytanie 11. Poz. 100. Czy Zamawiający ma na myśli głowicę ceramiczną niską R35 do baterii z mieszaczem? Prosimy o wyjaśnienie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga głowicy zgodnej z opisem, tj. głowicy uniwersalnej ceramicznej krótkiej 35 mm.

Pytanie 12. Poz. 102. Prosimy o podanie średnicy zaworu bezpieczeństwa (1/2”; 3/4” czy 1”).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zaworu bezpieczeństwa zgodnego z opisem, tj. zaworu bezpieczeństwa sprężynowego – 6 bar, ½ cala – 2 szt., 1,1/4 cala – 2 szt., 1 cal – 4 szt., ¾ cala – 2 szt.

Pytanie 13. Poz. 107, 108. Czy Zamawiający oczekuje wyceny zwykłych zaworów grzejnikowych pokręcanych (nie termostatycznych)? Prosimy o uściślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że w poz. 107 wymaga zaworu grzejnikowego FI 15 zasil. prosty, zgodnie z opisem w SWZ s. 24 – 29, tj. zaworu grzejnikowego FI 15 mm zasilającego prostego a w poz. 108, zaworu grzejnikowego prostego ½ cala termostatycznego Grunfos.

Pytanie 14. Poz. 110. Jaki zawór kompaktowy Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o zawór spustowy z funkcją STOP czy może zawór napełniający 1/2”? Prosimy o wyjaśnienie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wymaga zaworu spustowego do kompaktu uniwersalnego z funkcją stop.

Pytanie 15. Poz. 114. Czy pod pojęciem zawór pisuarowy wysoki Zamawiający ma na myśli zawór naciskany od góry czy z przodu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wymaga zaworu pisuarowego wysokiego naciskanego od góry.

Pytanie 16. Poz. 115. Czy pod pojęciem zawór pisuarowy zwykły Zamawiający ma na myśli zawór naciskany z przodu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wymaga zaworu pisuarowego zwykłego naciskanego z przodu.

Pytanie 17. Poz. 119. Czy Zamawiający ma na myśli zawór pisuarowy naciskany z przodu czy z góry?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wymaga zaworu splukującego do pisuaru czasowego ½ cala – 10 szt. poziomego, 10 szt. pionowego zgodnie z opisem w SWZ s. 24 - 29.

Pytanie 18. Poz. 122. Prosimy o sprecyzowanie z ilu elementów ma się składać zestaw oringów ? Czy chodzi o zestaw 225 sztuk oringów olejoodpornych? Prosimy o uściślenie pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wymaga oringów zgodnie z opisem w SWZ s. 24 -29, tj.:
Zestaw zawierający 419 elementów w organizerze z tworzywa sztucznego. W zestawie:
3x1,5mm - 20szt. 7x1,5mm - 23 szt.
10x1,5mm - 23szt. 13x1,5mm - 23szt.
4,4x2mm - 20 szt. 5x2mm - 18szt.
18x3,5mm - 10szt. 20x3,5mm - 10 szt.
22x3,5mm - 10szt. 23,5x3,5mm - 10szt.
25x3,5mm - 10szt. 26,5x3,5mm - 10szt.
28x3,5mm - 10szt. 30x3,5mm - 10szt.
31x3,5mm - 10szt. 33x3,5mm - 10szt.
34,5x3,5mm - 10szt. 36x3,5mm - 10szt.
38x3,5mm - 10szt. 41x3,5mm - 10szt.
44x3,5mm - 10szt. 47x3,5mm - 10szt.
50x3,5mm - 10szt. 10x2,5mm - 14szt.
11x2,5mm - 13szt. 13x2,5mm - 14szt.
4x2,5mm - 13szt. 16x2,5mm - 14szt.
18x2,5mm - 14szt. 19x2,5mm - 13szt.
21x2,5mm - 14szt. 22x2,5mm - 13szt.

Pytanie 19. Poz. 126. Czy chodzi o zawór z grzybkim z tworzywa, czy może chodzi o zawór z grzybkim mosiężnym?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zaworu zwrotnego prostego 2,5 cala z grzybkim z tworzywa.

Część nr II - Armatura sanitarna.

Pytanie 20. Poz. 1. Pod jedną pozycją zamieszczone są dwie odrębne baterie. Prosimy o umieszczenie każdej z baterii pod oddzielną pozycją. Czy w przypadku baterii umywalkowej stojącej z mieszaczem – bezdotykowej Zamawiający ma na myśli baterię z uchwytem łokciowym – lekarskim czy może chodzi o baterię stojącą na fotokomórkę z mieszaczem w korpusie baterii zasilaną przy pomocy baterii AA 1,5 V?

Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia i zestawieniu asortymentowo - wartościowym i podzieli pozycję na nr 1 na dwie odrębne pozycje. Zamawiający wyjaśnia że wymaga baterii umywalkowej z mieszaczem 6 szt. zwykłych bez uchwyty łokciowego i 5 szt. baterii z fotokomórką.

Pytanie 21. Poz. 2. Czy Zamawiający ma na myśli baterię zlewozmywakową stojącą czy ścienną?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wymaga baterii zgodnie z opisem w SWZ s. 24 -29, tj.: baterii zlewozmywakowej pojedynczej z mieszalnikiem, chromowanej jednootworowej stojącej z długą wylewką (min. 300mm).

Pytanie 22. Poz. 3. Prosimy o uściślenie jaką kabinę Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o kabinę kwadratową czy półokrągłą ? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie brodzika kompaktowego (gdzie obudowa jest zintegrowana z brodzikiem - nie jest zdejmowana i stanowi jednolitą część z brodzikiem? Prosimy o uściślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wymaga kabiny zgodnie z opisem w SWZ s. 24 -29, tj.: brodzika z kabiną 80x80, kabiny kwadratowej, z podstawa brodzika i obudową.

Pytanie 23. Poz. 7. Prosimy o sprecyzowanie jaką głowicę Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o głowicę suwakową 1/2” czy może o głowicę do baterii z mieszaczem fi 35? Prosimy o sprecyzowanie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że wymaga głowicy suwakowej ½ cala.

Pytanie 24. Poz. 8. Czy Zamawiający ma na myśli samą miskę do kompaktu z odpływem poziomym czy kompletny kompakt z odpływem poziomym (miska wraz ze spłuczką i deską miękką)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga miski compact z deską do montażu pod stelaż wiszącej.

Pytanie 25. Poz. 9. Jaką pompę ogrodową Zamawiający ma na myśli? Prosimy o podanie przykładowego modelu, producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga pompy ogrodowej zgodnie z opisem w SWZ s. 24 – 29, tj.:

Przyłącze sieciowe: 230 V/50 Hz

Pobór mocy: 1000 W

Długość przewodu: 1,2 m

Wydajność pompowania: 3300 l/h

Ciśnienie pompowania: 4,2 bar

Wysokość pompowania maks.: 42 m

Wysokość ssania maks.: 7 m

Temperatura wody maks.: 35 °C

Przyłącze od strony ciśnienia/przyłącze od strony ssania: 1"

Rodzaj ochrony: IPX4

Klasa ochrony 1

Poziom ciśnienia akustycznego: 72 dB(A)

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 290 x 410 x 280

Ciężar: 6 kg

Pytanie 26. Poz. 10. Pompy do C.O. UPS 25/60 f-my Grundfos zostały wycofane i od kilku lat nie są już produkowane. Prosimy o uściślenie czy Zamawiający ma na myśli pompę obiegową do C.O. i czy możemy zaproponować produkt równoważny innego producenta niż Grundfos ? Prosimy o uściślenie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga pompy UPS 25x60 ze śrubunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne ale muszą one spełniać wymagania Zamawiającego.

Pytanie 27. Poz. 15. Czy Zamawiający ma na myśli umywalkę z otworem czy bez otworu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga umywalki zgodnie z opisem w SWZ s. 24 – 29, tj.: z otworem na baterie stojącej, białej, uniwersalnej, mocowanej do ściany, półokrągłej.

Pytanie 28. Poz. 19. Podany przez Zamawiającego opis jest nieprecyzyjny w związku z tym prosimy o uściślenie, czy Zamawiający ma na myśli baterię natryskową podtynkową nr 35941 prod. PRESTO? Jeśli nie to prosimy o podanie przykładowego nr kat. wymaganego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga baterii zgodnie z opisem w SWZ s. 24 – 29, tj.: baterii natryskowej czasowej PRESTO Mixer ALPA chrom z płytą maskującą, nr kat. 35941 przyłącza . 3/4 cala. Konkretna bateria musi pasować do istniejącej instalacji.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji zestawienia asortymentowo – wartościowego w cz. II i opisu w poz. 1 polegającej na rozdzieleniu asortymentu na dwie oddzielne pozycje.

Po modyfikacji opis będzie brzmiał następująco:

	NAZWA	JM	ILOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA	OPIS
1	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z MIESZACZEM	szt.	5	Chromowana jednocierowa, bateria umywalkowa bezdotykowa z fotokomórką

	BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA Z MIESZACZEM	szt.	6	Chromowana jednoczęściowa, z mieszaczem zwykłą bez uchwytu łokciowego.
--	--	------	---	--

- III. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
- IV. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, **przedłuża** termin składania ofert **do dnia 11.08.2022 r. do godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.08.2022 r. o godz. 11:30**.
- V. Zamawiający dokonują modyfikacji zapisów rozdz. XIV ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. **do dnia 9 września 2022 r.**
- VI. Zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie - Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp zamieścił stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 505 oraz art. 513 - 521 ustawy Pzp, Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Pzp.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**
/.../

.....
kpt. Sergiusz BŁOK

Wyk. w 1 egz.
Wyk. Barbara Męcarska tel. 261 658 062
Wrocław 04.08.2022 r.
T 263