

Oznaczenie sprawy: ZZP.260.2.6.2024

Lublin, dnia 26.02.2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 000 zł na świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-2

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia o równowartości poniżej 130 000 zł na **świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2024-2026 w obiektach MOSiR "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-2** Zamawiający, zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia co następuje:

#### PYTANIE Nr 1

##### Dot. ZADANIA 2

Pytanie dotyczące podpunktu (3e) „Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówieni.” Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2.

e) „ Posiadać pisemną, aktualną na rok 2024 autoryzację serwisową wydaną przez firmę Hewalex – w zakresie zadania nr 2;

Kontaktowałem się z firmą odpowiadającą za urządzenia w celu skonsultowania warunków posiadania autoryzacji serwisowej. Otrzymałem wiadomość że obsługa danych urządzeń nie wymaga autoryzacji firmy odpowiadającej za urządzenia, a wymaga jedynie aktywnych certyfikatów FGAZ. Więc stąd moje zapytanie czy Zamawiający zgadza się z treścią odpowiedzi ze strony Firmy Hewalex?

W celu potwierdzenia załączam w pliku korespondencję z przedstawicielem firmy Hewalex.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyjaśnia, iż urządzenia nie są podłączone do sytemu Ekokontrol, w związku z powyższym zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej wymagane jest przeprowadzenie przeglądów przez serwisantów Hewalex.

PREZES ZARZĄDU  
Marek Spuz vel Szpos