

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. +48 91 424 72 30, faks (91) 485 32 42
dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

"DIM" Pracownia Projektowa Dróg i Mostów
Ryszard Kowalski
Sosnowa 6F
71-468 Szczecin

W/ znak: DIM-7-MJ/57/10/2020
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102141/20

z dnia 7-10-2020
z dnia 20-10-2020

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Kołbaskowo, m. Przecław, - zadanie pn. "Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną Obwodnicą Przecławia i Warzymic"

Nawiązując do złożonego w naszym Zakładzie wniosku dotyczącego zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną Obwodnicą Przecławia i Warzymic” informujemy, że w granicach opracowania dot. ww. zadania posiadamy czynny gazociąg średniego ciśnienia dn 225 PE (rok budowy 1995) wraz z przyłączami gazowymi dn 40, 32 i 25 PE.

Wymieniona powyżej sieć gazowa, w zależności od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze) ułożona jest na różnych głębokościach posadowienia od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach jej budowy – w odniesieniu do ówczesnych rzeźnych terenu).

Opisana powyżej sieć gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu dostępnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach oraz dodatkowo oznaczona przez nas kolorem żółtym na załączonych planach sytuacyjnych.

Ponadto w zakresie przedmiotowego opracowania znajdują się również nieczynny gazociąg DN 100 mm stal. wyłączony z użytkowania (oznakowany zgodnie z legendą).

Istniejąca czynna sieć gazowa zlokalizowana w obrębie zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną Obwodnicą Przecławia i Warzymic” jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do modernizacji, ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla w/w sieci gazowej, na czas jej użytkowania wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia) i wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m opisanej powyżej sieci gazowej Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować jej uszkodzenie lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie, a wszelkie prace w obrębie tych stref mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

W związku z powyższym plany sytuacyjne przedmiotowego zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną Obwodnicą Przecławia i Warzymic” opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami, które należy uwzględnić w sporządzanym projekcie:

- a) W miejscach, w których zlokalizowana jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne drogi powinny znaleźć się ponad czynnymi odcinkami sieci gazowej.
- b) Usytuowanie sieci oświetleniowej, w tym zbliżenia do sieci gazowej i skrzyżowania z nią wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz 640). Szerokość strefy kontrolowanej sieci gazowej (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia) dla obiektów terenowych jakimi są sieci oświetleniowe wynosi 1,0 m (po 0,5 m w każdą stronę licząc od osi gazociągu).
- c) Wyrażamy zgodę na demontaż odcinków nieczynnych sieci gazowych znajdujących się w kolizji z projektowaną inwestycją na koszt własny Inwestora. Ewentualny demontaż odcinków nieczynnych sieci gazowej należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o.o. OZG w Szczecinie Gazownia Szczecin Południe.
- d) Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Gazownię Szczecin Południe (ul. Nadodrzańska 15, 70-034 Szczecin, tel. 91 42 47 269; 91 42 47 196; 91 48 05 571, faks 91 482 53 95, email: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.
- e) W strefach kontrolowanych o szerokości 1-go metra istniejącej w rejonie opracowania czynnej sieci gazowej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych, sadzić drzew oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągów a wszelkie prace budowlano-montażowe w tych strefach należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- f) O ile zajdzie taka potrzeba, przed planowanym rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze stanem faktycznym. W przypadku odkrycia niezinventaryzowanego odcinka sieci gazowej lub stwierdzenia kolizji wysokościowej z istniejącą siecią gazową należy skontaktować się z Gazownią Szczecin Południe.

W przypadku wprowadzenia zmian w projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objętego niniejszym uzgodnieniem, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie, powołując się na znak niniejszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie planu sytuacyjnego dla zadania j.w. pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana została do Państwa oddzielną korespondencją.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Różański